

# 質問回答書

(業務名称) 23c00450 沖縄センター空調及び衛生設備改修工事

(公告/公示日：2023年8月7日) について、質問と回答は以下のとおりです。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	特になし	集中リモコンについて	空調改修工事に伴う集中リモコンは必要でしょうか？	現状は1階フロントA事務室にて運転・停止の運転表示のみを行っています。 空調換気改修に伴い、8室の運転・停止表示を既設RS-M-1改造にて追加する。 集中リモコンは不要です（各室の個別スイッチのみ） 図面M-18を参照してください。