

「JICA北海道（札幌）衛生・空調配管等更新工事」（公告日：2023年12月13日）について、入札説明書に対する質問への回答は、以下のとおりです。

独立行政法人 国際協力機構  
北海道センター 所長

**質問回答**

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	参考数量書No. 19.22	給湯設備工事 給水設備工事	参考数量書に横型自在水栓、立型自在水栓がございますが、図面にはございません。 水栓を設置する場合、該当箇所についてご教示ください。	既設撤去・再使用となります。
2	実施設計図 M-13、19、25	冷温水、融雪設備工事	不凍液注入装置(PU-B1)、空調用補給水装置(PU-B2)は、機器表1、地下1階熱源機械室では黒線ですが系統図では赤線となっております。 数量表に無い為、機器表1を優先し既設再使用と考えてよろしいでしょうか。	図面の赤線 → 黒線の誤表記です。 既設のままとなります。
3				
4				
5				