

JICA関西 執務棟1-3階ガラス遮熱フィルム貼工事（一般競争入札（最低価格落札方式））（2020年10月29日付公示）の入札説明書に対する質問への回答は以下のとおりです。

<質問回答>

通番	該当頁等	該当項目	質問	回答
1		施工仕様	遮熱フィルムは窓ガラスの内側、外側のどちらに貼りますか。	内側貼りです。
2		施工仕様	施工方法の指定はありますか。	施工方法はメーカー仕様書に従ってください。
3		下見積もりと入札金額	下見積もりと入札金額内訳書の区別について 下見積もりとは、予算見積もり、または実行見積もり、どのように捉えるべきでしょうか。	下見積書は、案件内容を正確に理解頂いているか確認するため「参考見積」として入札説明書に記載のある所定の期日までに提出頂くものです。入札金額内訳書は、実際に競争頂く入札書の「内訳」を記したもので、入札金額＝入札金額内訳書金額となります。