

「JICA関西 空調機更新及び厨房フード消火設備更新・排気ファン更新その他工事」

(公告日：2020年11月10日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
関西センター

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	P14	⑦厨房排気ダクト清掃	図面PDFのダクトサイズ文字が拡大しても読みづらいので業務仕様書の数量でよろしいでしょうか。又排気ダクト縦管は今回除外でよろしいでしょうか。 (該当頁：入札説明書14ページ⑦、別冊図面5～8ページ)	1階厨房内は1,000×450で、それ以外は900×450です。仕様書の数量は参考数量です。今回排気ダクトの縦管は除外とします。
2	P14	⑦厨房外気ダクト清掃	排気ダクトルート天井内で移動できるスペースはございますか。あるいは天井点検口を見込んでおく事でよろしいでしょうか。 (該当頁：入札説明書14ページ⑦、別冊図面5～8ページ)	天井内で部屋間の移動は難しいです。3階健康管理室内のダクト近くには天井点検口があります。それ以外の3階セミナールーム天井には天井点検口があります。
3	P13～14	①②③④共通空調機器更新	中央監視盤との通信はありますか。それとも単独でしょうか。 (該当頁：入札説明書13～14ページ)	単独です。
4	P13～14	①②③④共通空調機器更新	屋外機の架台は補助鋼材を使用し再利用でよろしいでしょうか。 (該当頁：入札説明書13～14ページ)	再利用でよろしいです。
5	別冊図面5-4 3階平面図(空調配管)	空調機器の更新(3階の室外機更新作業)	3階室外機搬出入に伴い建物南西の角付近に重機(レッカー)の設置は大丈夫でしょうか。(インターロッキング部)*床の養生は行います。	設置は大丈夫です。