

## 「JICA関西 各種衛生ポンプ更新工事」

(公告日：2021年7月14日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構  
関西センター

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	入札説明書 P-13	6. 留意事項 (2) 作業は、原則、平日9時から18時までとする	揚水ポンプ：2台の更新は平日作業可能ですか。もしくは、土日・祝日 または平日の場合は夜間の工事が必要でしょうか。	2台同時に作業する場合は断水が発生するため、平日・祝日問わず夜間工事をお願いします(18:00~翌8:00)。1台ずつ交互に作業する場合(断水が発生しない場合)、大きな作業音が発生しない場合は平日作業で構いません(執務室真横に揚水ポンプ室があり騒音は執務に影響するため)。
2	同上	同上	雨水ろ過ポンプ：1台の更新は平日作業可能ですか。もしくは、土日・祝日 または平日の場合は夜間の工事が必要でしょうか	平日作業は可能です。
3	同上	同上	雑用水ポンプ：1台の更新は平日作業可能ですか。もしくは、土日・祝日 または平日の場合は夜間の工事が必要でしょうか	1基(2台)同時に作業する場合は断水が発生するため、平日・祝日問わず夜間工事をお願いします(18:00~翌8:00)。1台ずつ交互に作業する場合(断水が発生しない場合)は平日作業で構いません。
4	同上	同上	給湯循環ポンプ：2台の更新は平日作業可能ですか。もしくは、土日・祝日 または平日の場合は夜間の工事が必要でしょうか。	平日作業は可能だと考えていますが、断水等、施設利用に影響がある場合は夜間工事または利用者の少ない日の週末・祝日工事をお願い致します。
5	同上	同上	温水加熱ポンプ：2台の更新は平日作業可能ですか。もしくは、土日・祝日 または平日の場合は夜間の工事が必要でしょうか。	平日・土日・祝日いずれの場合も、1台ずつの更新作業として頂き、また温水器(ボイラー)を停止した上で作業頂ければ夜間工事である必要はありません。
6	同上	同上	揚水ポンプ：2台の更新工事日程については、1台ずつ別日がよろしいでしょうか。	同日でも別日でもどちらでも構いません。
7	同上	同上	給湯循環ポンプ：2台の更新工事は2台同時日に取替え工事可能でしょうか。	同日でも別日でもどちらでも構いません。
8	同上	同上	温水加熱ポンプ：2台の更新工事は2台同時日に取替え工事可能でしょうか。	同日でも別日でもどちらでも構いません。
9			中央管理室に新築時の今回対象5系統衛生ポンプの完成図が保管されていれば、コピーさせて頂きたいと思っております。宜しいでしょうか	機密保持誓約書をご提出頂きました社に図面の一部としてコピーをお渡し致します。
10	入札説明書 P13	6. 留意事項 資材置場	工事期間中の資材保管場所として、屋内に資材置場(動線も含め養生を実施)を設けたいと考えますが、よろしいでしょうか。ご指示をお願いします。	通常、会議室として使用しているセミナールームを一次仮置き場として確保するか、または他工事案件と隣接した資材置場を1階車庫内に確保する事を他工事状況に鑑み検討します。(いずれも保管期間・時期を前もって調整。)