

「JICA関西 自動火災報知設備及び非常放送設備更新工事」

(公告日：2021年9月10日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
関西センター

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	13～14	入札説明書	材料・工具関係置場として、館内の一部をお借りすることは可能でしょうか。	館内の客室もしくは会議室を、材料・工具関係置場としてご用意することを想定しています。
2	13～14	入札説明書	作業員のトイレ使用について、館内の一部をお借りすることは可能でしょうか	1階の一般用トイレをご使用いただくことが可能です。
3	13～14	入札説明書	電動工具、パソコン、携帯電話等を充電するコンセントについて、館内の一部をお借りすることは可能でしょうか。(プラグ型漏電遮断器は設置します)	館内の電源をご使用いただくことが可能です。
4	13～14	入札説明書	産業廃棄物を集積するコンテナ(2t用)を敷地内に定置するスペースはありますか。	コンテナを定置するスペースは確保いたします。但し、他工事の業者様との調整があるため、契約時に設置時期等を具体的に確認しながら場所の調整を致します。
5	13～14	入札説明書	エントランスロビー感知器交換作業において、現地の高所作業車を使用してもよろしいでしょうか。	使用可能です。他の使用予定と調整する必要があるため、契約後に具体的な使用スケジュールを調整させていただくことになります。
6	12～13	入札説明書	非常リモコン追加に伴い一部露出配線を行う場所が発生する可能性があります。その場合露出モールで処理でよろしいでしょうか。	露出モール処理で結構です。
7	12～13	入札説明書	配線の追加について、一部既設の配線の予備線があった場合、使用してもよろしいでしょうか？	使用可能です。