

「JICA二本松電源ケーブル幹線敷設工事」（公告日：2021年3月5日）  
について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構  
青年海外協力隊事務局 二本松青年海外協力隊訓練所

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	-	防火区画貫通処理	本工事において防火区画の貫通処理は必要でしょうか。 その場合、貫通箇所数をご教示願います。	防火貫通処理が不要なルートを想定していますが、実際の配線ルートについては受注者決定後の現地調査にて確認いただき、発注者と協議の上決定した配線ルートにおいて必要であれば防火貫通処理をお願いいたします。
2	-	配線箇所	配線箇所(天井・ピット・ラック・管内等)についてご教示願います。	配線箇所はすべてラック上を想定していますが、実際の配線ルートについては受注者決定後の現地調査にて確認願います。

以上