

質問回答書

(業務名称)

JICA 沖縄センター通路一般・非常用照明改修工事

(公告/公示日：2021年11月2日) について、質問と回答は以下のとおりです。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	入札説明書P37 (業務仕様書P1)	2. 工期 (予定)	工事作業は平日可と考えてよろしいでしょうか。	音が出たり安全の観点等で発注者の業務/通行に影響が出る工事については、管理棟は原則、土日祝日のみとするとともに、他のエリアも2週間以上前にはご相談ください。
2	入札説明書P37 (業務仕様書P1)	4. 工事内容	現状の一般・非常照明器具への配線は耐火ケーブルが使用されているかご教示願います。	一般・非常照明器具への配線は耐火ケーブルが使用されています。
3	入札説明書P38 (業務仕様書P2)	5. 想定工事手順	非常照明器具を電源内蔵型で新設した場合、現状の器具はLEDランプへの取替のみでよろしいでしょうか。ご教示願います。	非常照明器具を電源内蔵型で新設した場合、現状の器具はLEDランプへの取替のみとなります。