

「執務室等のレイアウト変更及び中庭改修工事」（公告日：2021年7月15日）について、入札説明書に対する質問への回答は、以下のとおりです。

独立行政法人 国際協力機構  
北海道センター 所長

**質問回答**

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	仮設計画 A43, 44	仮設計画図	中庭改修においてX1-X2通り間の渡り廊下開口部(Y5-Y6通り)を使用して残土搬出、資材搬入を行うことは可能でしょうか。	養生した上で使用するのは可能です。中庭同様に渡り廊下出入口からの外部通路にはロードヒーティングが敷設されています。
2		現場事務所及び駐車場	現場事務所は、仮設ハウス程度を敷地内駐車場に設置できるものと考えてよろしいでしょうか。また、現場職員及び作業員の駐車場も10台程度貸していただけるものと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	別図による。現場事務所、駐車場等の予定範囲とします。契約後に別途打合せさせていただきます。（※別図は入札説明書、公示資料等（PDF）の61になります）
3		仮設電気、仮設給水	上記現場事務所の仮設電気及び仮設給水は、既設建物より分岐させてもらい、小メーター設置の上、有償にて使用できるものと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	仮設電気は現場事務所に電気を引込みし、電気事業者と直接契約して使用料を受注者でご負担とするか、或いは子メーター設置により、使用したメーター値に基づき精算とするか、いずれかの方法で結構です。給水も同様とします。
4		工事用電力、工事用水	改修工事における、工事用電力及び工事用水は、無償で使用できるものと考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	無償提供いたします。ただし、施設に影響を与えないよう事前に電力負荷等を確認願います。
				以上