

第2 業務仕様書

1. 製品名 : 灯油
(搬送、貯蔵地下タンクに納入、手間等を含むものとする。)
2. 購入予定量 : 20,000ℓ
(1回に4,000ℓを納入)
注) 予定量は過去の実績を参考としているが、
灯油の使用量によって変更することがある。
3. 規格 : JIS K2203の1号灯油(白灯油)

詳細仕様

- ①引火点 40℃以上
 - ②硫黄分 0.008質量%以下
 - ③色+25以上(透明度=セーボルト色)
 - ④95%留出温度 270℃以下
 - ⑤煙点 23mm以上(寒冷地向けは21mm以上)
 - ⑥銅板腐食 1以下(50℃で3時間測定法による)
4. 納期 : 当センターが発注した日から7日以内
納入時間は9:30から17:00の間とすること。
 5. 納入場所 : 東京都渋谷区西原二丁目49番5号
独立行政法人国際協力機構 東京センター
 6. 地下貯蔵タンク容量(1基) : 14,500ℓ
 7. 注意事項
(1) 付近道路が狭く、旋回が難しい為、4トンローリー車での納入が必須。
(2) 納入の際は管理会社の立会い指示により、貯蔵地下タンクへ納入すること。
(3) 請求の際は、納入灯油の詳細仕様を明記した石油製品代表性状を添付すること。
(4) ローリーの場内の走行は、最徐行をして事故防止に努めること。
(5) ローリーの燃料ホース(ガンタイプ)から直接給油するのではなく、燃料ホースと給油口をジョイントする方式を原則とするが、燃料ホース(ガンタイプ)から直接給油することを妨げるものではない。
(6) 本契約期間中の価格変更はできない。原油価格の値動き等による価格変動も考慮した上で価格を提示すること。
 8. 入札書に関する留意事項
入札書に記入する金額は、灯油で20,000リットル(契約期間中の調達予定数量)の総価とすること。

以上