

第 2 業務仕様書

1. 概要

- (1) 件名 2023 年度 JICA 筑波庁舎で使用する電気の調達
- (2) 需要場所 JICA 筑波
茨城県つくば市高野 3 丁目 6 番
- (3) 業種及び用途 事務所及び附属施設

2. 仕様

- (1) 供給電気方式等
 - 1) 供給電気方式 : 交流 3 相 3 線式
 - 2) 供給電圧 (標準電圧) : 6, 000 V
 - 3) 計量電圧 (標準電圧) : 6, 000 V
 - 4) 標準周波数 : 50 Hz
 - 5) 受電方式 : 1 回線受電方式
 - 6) 蓄熱式負荷設備の有無 : 無
- (2) 契約電力、予定使用電力量
 - 1) 予定契約電力 : 500 kWh
 - 2) 予定使用電力量 : 1, 370, 551 kWh (1 年当たり)
(月別の予定使用電力量は別紙のとおり。)
 - 3) 予定力率 : 100%
- (3) 使用期間
 - 自 2023 年 4 月 1 日 0:00
 - 至 2024 年 3 月 31 日 24:00
- (4) 電力量等の計量
 - 1) 自動検針装置 : 有
 - 2) 電力会社の検針方法 : 自動検針 (通信方式)
 - 3) 電力量計構成 : 電力需給用複合計器 (普通級)
- (5) 需給地点
JICA 筑波施設内の受電柱に施設した区分開閉器の電源側接続点。
- (6) 電気工作物の財産分岐点
需給地点に同じ。

(7) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

(8) 対価の支払い方法

乙は毎月初めに請求書を作成し、請求を行うこととする。

(9) その他

- 1) 力率の保持のための自動力率調整装置を設置しているため、使用期間中は100%を保持する予定。
- 2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。
- 3) 非常用自家発電設備を有している。構成は以下のとおり。
130kVA 1台
- 4) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、東京電力管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（基本契約要綱）によるものとする。
- 5) 燃料費調整額及び市場価格調整については、地域を管轄する一般送配電事業者の最終保障供給約款による燃料費調整額及び市場価格調整額を上回らない範囲で調整を行うことができる。
- 6) その他この仕様書に定めのない事項については、別途協議するものとする。