

# 入札説明書の訂正およびお知らせ

2021年8月10日付入札公告「JICA 筑波高軒高環境制御温室増築工事」一般競争入札（最低価格落札方式）について、以下のとおり入札説明書の一部訂正及びお知らせを致します。

2021年9月24日

独立行政法人国際協力機構  
筑波センター  
契約担当役 所長 渡邊 健

記

	該当箇所	訂正内容
1	別冊1 図面及び仕様書 ・特記仕様書1 I 8.3) ・電気・給排水設備概要図 ME-01 設備概要 引込・幹線 計画	「既存分電盤より温室内分電盤までの1次側電気幹線工事」は、対象工事外とする。 温室内分電盤設置含む、以降の温室内の電気工事は対象工事とし、既存分電盤（キュービクル）から温室内分電盤に給電するまでは別途工事にて行う。 なお、キュービクルから温室まで、農機具等資材庫及び農業機械庫の建物内を通し、各建物間は架空にて配線する予定。

	お知らせ
1	別途、電気幹線工事及び上水配管工事を行うため、工事日程等についてそれぞれの関係者と調整の上工事を進めていただきますようお願い致します。

以上