

機器7-2 (D種)

電源  
1φ3W 105/210V 50Hz 80kVA

E0

7-2端子

主幹調光器盤

受電灯

主幹MCCB  
3P/400AF/400AT

制御盤MCCB  
2P50AF/15AT

直回路MCCB  
2P2E 50AF/20AT X 5台  
R-RY 2P20A X 5台

(撤去)

CPU制御部

TRSCCL-CP16A x1

TRSCCL-CP16A x1

TRSCCL-CP16A x1

TRSCCL-CP16A x1

調光伝送制御部

リモコン伝送制御部

調光回路

1L20A調光器x62回路  
MCCB 2P1E 50AF/20ATx69回路  
R-RY 1P 20A X69回路

照明器具負荷設備

- 展示室(作業灯)：蛍光灯(1~4回路 ON/FF)
- 展示室(作業灯)：白熱灯(1~4回路 調光)
- 展示室：ライティングレベル(5~44回路 調光)
- 企画展示室：ライティングレベル(45~48回路 調光)
- 企画展示室：ライティングレベル(49~56回路 調光)
- 企画展示室：照明(57回路 調光)
- 企画展示室：照明(58回路 調光)
- 展示室前：(59~62回路 調光)

(撤去)

仕込再生操作器-2

シーマスタスイッチ	X	1式
チャネルレベルスイッチ	X	8組
シーン選択スイッチ	X	8ヶ
全消灯スイッチ	X	1ヶ
フェード時間設定スイッチ	X	1組
記憶スイッチ	X	1式
モーフスイッチ	X	1式

仕込再生操作器-4

シーマスタスイッチ	X	1式
チャネルレベルスイッチ	X	8組
シーン選択スイッチ	X	8ヶ
全消灯スイッチ	X	1ヶ
フェード時間設定スイッチ	X	1組
記憶スイッチ	X	1式
モーフスイッチ	X	1式

(撤去)

仕込再生操作器-1

シーマスタスイッチ	X	1式
チャネルレベルスイッチ	X	8組
シーン選択スイッチ	X	8ヶ
全消灯スイッチ	X	1ヶ
フェード時間設定スイッチ	X	1組
記憶スイッチ	X	1式
モーフスイッチ	X	1式

仕込再生操作器-3

シーマスタスイッチ	X	1式
チャネルレベルスイッチ	X	8組
シーン選択スイッチ	X	8ヶ
全消灯スイッチ	X	1ヶ
フェード時間設定スイッチ	X	1組
記憶スイッチ	X	1式
モーフスイッチ	X	1式

シーン選択操作器-1

全消灯スイッチ	X	1ヶ
シーン選択スイッチ	X	8ヶ
シーマスタスイッチ	X	1式

シーン選択操作器-2

全消灯スイッチ	X	1ヶ
シーン選択スイッチ	X	8ヶ
シーマスタスイッチ	X	1式

シーン選択操作器-3

全消灯スイッチ	X	1ヶ
シーン選択スイッチ	X	8ヶ
シーマスタスイッチ	X	1式

シーン選択操作器-4


全消灯スイッチ	X	1ヶ
シーン選択スイッチ	X	8ヶ
シーマスタスイッチ	X	1式

電源管理用スイッチパネル

リモコンスイッチ	X	64ヶ
----------	---	-----

CVV-S1.25sq-2C  
(既設使用)

IPEV-SB2.0sq-1P  
(撤去)



凡例：撤去カ所を示す