

## 質疑回答書

2021年度JICA横浜 照明器具交換（LED化）工事

No.	該当頁	該当項目	質疑事項	回答
1	第1 入札の手続き 3. 競争に付する事項	(3) 工期	工期末が2022年3月下旬とありますが照明器具の納期が間に合いません。工期延長は可能でしょうか。	現行では、当初の工期設定で応札をご検討ください。契約後に発注スケジュールの実態確認に基づき、協議に応じる予定です。
2	第2 業務仕様書 (1)	【2階廊下高天井-移住資料館側】2階 【2階廊下高天井-図書館側】2階	既存が建築化照明ですが、更新後の器具仕様は逆富士となっております。取付可能か不明ですがよろしいでしょうか。また、台数が「5連、6連、3台」とありますが合計14台でよろしいでしょうか。	入札は、現行仕様書に基づき応札願います。契約後、現地調査に基づき変更等の対応が必要な場合は、協議することとします。