

件名：JICA横浜消防設備改修工事に係る設計業務
 (公告日：2020年5月1日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人 国際協力機構
 横浜センター

質問回答

通番	該当頁	該当項目	質問	回答案
1	P. 14	第2 業務仕様書 4.業務内容 (3)工事内容 2)泡消火設備の薬液交換	設計業務としては何を指すか？	薬液交換に伴い泡ヘッドの交換等の要否を検討し、設計に反映させて下さい。
2	P. 15	第2 業務仕様書 5.業務内容 5.1設計業務 (4)図面等の作成①	「各設備工事、付帯工事が発生する場合は必要図面を作成する」との記載がありますが13ページ(6)設備概要下表の中央監視設備やガス設備、受変電設備等、工事対象となる設備を示す●・■・▲・★印がありません。●・■・▲・★印のない設備は図面を作成しなくてよいと考えてよろしいでしょうか？また消火設備については建築工事(水槽、天井撤去復旧等)や電気工事(非常用電源等)等付帯工事が発生すると思われませんが、建築工事や電気工事の図面も作成するのでしょうか？	印がない設備は、工事対象範囲外であり、基本的に図面を作成する必要はありませんが、記載があるように付帯工事が発生した場合は、図面を作成して下さい。建築工事、電気工事は付帯工事に当たるため図面を作成して下さい。
3	P. 15	第2 業務仕様書 5.業務内容 5.1設計業務 (6)留意事項①	工事期間中(2021年度以降)に海外研修生は当該施設を利用される予定でしょうか。研修生の在籍の有無により、工期、工程計画、仮設設備(消防設備)など工事費算出に大きな差が生じます。また関係官庁への事前申請内容も大きく変わります。	工事期間中も全館閉館とはせず、居ながら工事を行うことにより、海外研修員の受入、食堂・研修施設等の利用を予定しています。従って、受注者の海外研修員の受入計画を踏まえ、施設運用への影響が極力小さくなるような工事計画の立案が求められます。
4	P. 15	第2 業務仕様書 5.業務内容 5.1設計業務 (6)留意事項②	「別途設計業務および工事との調整を随時行い」との記載がありますが調整打合せ窓口はJICAご担当者様と考えてよろしいでしょうか？	調整打合せ担当窓口は、JICA横浜担当者になります。
5	P. 16	第2 業務仕様書 5.業務内容 5.1設計業務 (6)留意事項④	「石綿障害予防規則に基づき、アスベストの含有が疑われる部位について含有の有無を明確にした上」との記載がありますがアスベスト調査も本業務に含むと考えてよろしいでしょうか？また建築材料におけるアスベスト調査は含まないと考えてよろしいでしょうか？	アスベスト含有調査も本業務に含みます。建築材料に関しても、今回の改修にあたり改修する部分に関しては、調査を含めて下さい。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答案
6	P.16	第2 業務仕様書 6.貸与品	関連する設計図書一式とありますが、現況図面（建築、構造、電気、機械ほか）の製本図及びそのCADデータを貸与いただけるでしょうか。また計画通知申請副本（図面・構造計算書を含む）、検査済証、消防届出書類、特定建築物の定期報告書を貸与いただけるでしょうか	竣工図、現況図（平面図）、消防関連定期報告書を貸与します。

以上