

**(案件名) JICA 横浜執務室環境整備 プロジェクトマネジメント業務**

(公告日：2023年2月6日／調達管理番号：23a00023) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構  
調達・派遣業務部次長（契約担当）

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	P.16	2. 業務概要 4. 対象工事概要 (2) 総施工費概算	総施工費概算1,158,300千円について 空調一体設備の更新、スプリンクラー設備の割合を業務提案の目安として教えてください。	総工事に占める①機械設備（空調和設備工事/換気設備工事/自動制御設備工事等）と②消火設備工事（スプリンクラー消火設備工事/パッケージ型自動消火設備工事等）の割合は①58%及び②8%となります。
2	P.17 P.18 P.19	3. 業務内容 3. 業務内容および範囲 (2) 執務環境整備業務 (3) 執務環境整備に係る調達支援業務 (4) 執務環境整備に係る監理業務	本件業務に該当する項目をお知らせください。 (ア)空調一体設備の更新、スプリンクラー設備の共連れ工事の内容 (イ)会議室、セミナー等のAudioVisual設備の計画、設計、マネジメント (ウ)電話、LAN、サーバールームの計画、設計、マネジメント (エ)セキュリティに関する計画、設計、マネジメント (オ)建築内装に関する計画、設計、マネジメント (カ)食堂エリアのデザイン、家具等の検討および計画、設計、マネジメント (キ)施設における脱炭素等に関する策定	(イ) (ウ) (エ)については仮執務室期間中該当する場合がありますが、その他の項目は本業務に該当いたしません。また、本件業務は入札説明書の業務仕様書（案）に示しているとおり、これらに限定されないことを念のため補足致します。
3	P20	3. 業務内容 4. 業務実施上の留意点 (2) 執務環境整備業務 ② 仮執務室計画において	工事期間中の仮執務室および什器等の保管について 上記対象施設の概要(場所、面積、利用可能期間)をお知らせください。	仮執務室については、配布資料、別紙1-1概略工程表（案）をご参照ください。 什器等の保管については、契約締結後に退避対象の什器および具体的な退避場所を検討、協議の上決定いたします。利用可能期間は工事期間に準じます。