

## 入札説明書に関する質問への回答書

(業務名称) JICA 関西 食堂空調機器更新工事

(公告/公示日: 2023年3月24日) について、本件入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P2	1-3-(3)	改修工事は無人改修・執務並行改修どちらの区分でしょうか。また、その決定はいつ頃でしょうか。	執務並行改修となります。従って食堂は閉鎖しても、それ以外の箇所は業務を行っています。
2	P4	5-(2)-3	主任技術者は専任・非専任どちらでしょうか。	通番4の回答のとおり、最大2週間程度の短期間の工事となりますので、主任技術者は専任でお願いします。
3	M-11	天井改修	天井材のアスベスト調査及び処理につきまして、どの様に見込めば良いですか。	天井材のアスベスト含有調査は完了しており、含有されていません。よって、処理も通常通りで結構です。受注業者には、必要に応じて、分析調査報告書の貸与は可能です。
4	P.1	概略工程表	食堂休日を日曜日のみとし、土日工事のみとした場合は土曜日は営業しながらの工事でしょうか。また工程を延長する事は可能でしょうか。	週末(土日)含めた、最大2週間(可能な限りの短縮を希望)、食堂を連続閉鎖しての工事を行うこととします。
5	P.2	概略工程表	食堂を1週間休業とした場合で1週間で完了しない場合工程を延長する事は可能でしょうか。	上記通番4の回答を参照下さい。
6	M-03	施工条件	連続して1週間着工を行う前に、前もって土日に現地調査と一部天井開口を行えますか。なお、天井開口を行った場所は仮復旧(ブルーシート)を行います。	工事期間は上記通番4の回答のとおり、最大2週間となりますので、現地調査は工事開始時をお願いします。
7	M-05 M-06	機種について	既設のメーカーと型番を教えてください。	ファンコイルはダイキン製(型番 FWHS8AR、FWHS12AR)、全熱交換器は三菱電機製(型番 LGH-8ORS3D)です。
8	P.14	別冊 第2特記仕様書等入札図書 E-002対象	パッシブセンサー4台脱着工事について。 現在ご契約されております警備会社様のご連絡先・ご担当者様の情報提供をお願い致します。	契約相手先は(株)ディー・ケイです。詳細は受注業者との契約後に情報提供致します。
9	P.4	別冊 第2特記仕様書等入札図書 M-03対象	工事時間について原則、指定の工事日(土日祝)と記載ありますが執務並行作業や夜間工事はないという認識で良いでしょうか。	通番1の回答のとおり、執務並行改修です。また、通番4の回答のとおり、最大2週間の工事期間となりますので、原則、夜間工事は想定していません。