

添付資料3「既存動力盤からの仮設電源引き込み計画」

盤名	系統名	AF	AT	使用可否	引き込み階数 (分電盤～室外機)	仮設空調使用部屋	備考
B1P-2-2	P1	50	50	○	B1階～1階	会議室1 会議室4	仮設分岐盤にて 2分岐(30A×2) とする
1P-1	P1	50	50	○	1階～1階	所長室 会議室2 会議室3	仮設分岐盤にて 3分岐(30A×3) とする
2P-1	P3	50	30	○	2階～4階	セミナールーム6,7	
3P-2	P2	50	30	○	3階～4階	ブリーフィングルーム (かもめ)	
3P-3	P3	50	30	○	3階～4階	ブリーフィングルーム (かもめ)	
4P-1	P3	50	40	○	4階～4階	ブリーフィングルーム (かもめ)	
4P-2	P2	50	30	○	4階～4階	オリエンテーションルーム (いちょう)	
4P-3	P3	50	30	○	4階～4階	ブリーフィングルーム (やまゆり)	
5LP-1-3 (1)	P3	50	20	○	5階～4階	JOCA執務室	
5LP-1-3 (2)	P3	50	20	○	5階～4階	セミナールーム3	
6LP-1-3 (1)	P3	50	20	○	6階～4階	セミナールーム4	
6LP-1-3 (2)	P3	50	20	○	6階～4階	セミナールーム5	