

件名：【再公告】JICA横浜機械設備改修工事に伴う仮設空調機のレンタル（23a00780）

（公告日：2024年2月5日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構

調達・派遣業務部長（契約担当）

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	-	竣工図書	工事期間が4月上旬と表記されておりますが、竣工図書の提出期限、特にマニフェスト管理表等提出期限を教えてください。	工事完成時の竣工図書は完工後の完成図書に含めて提出願います。産業廃棄物管理表（マニフェスト）は産業廃棄物を搬出した場合に完工後の完成図書に含めて提出願います。
2	-	公共工事	本件は公共工事関連に該当すると思われませんが公共工事履行保険の加入は不要でしょうか	公共工事履行保険の加入は不要です。ただし、受注者の責務において業務が履行されない場合は契約書第12条に基づく対応を求める可能性があります。
3	-	環境アスベスト	着工前に行政機関へアスベスト未検出の届けが必要ですが試験結果を頂けるとの認識でよろしいでしょうか	契約締結後、既存のアスベスト台帳を共有いたします。ただし、本台帳は机上調査に基づくものであり、試料の採取による分析結果は実施していないため、アスベスト事前調査内容については本業務の受注者と別途協議することとします。
4	P. 10	仕様要件 1	三菱電機製床置形エアコン 4馬力に変更は可能でしょうか？ 別紙仕様書添付セット品番PSZ-ERMP112K3 室内機品番PS-RP112KA19 室外機品番PUZ-ERMP112LA13	左記のとおり提案いただくことで問題ございません。
5	P. 10	仕様要件 1	三菱電機製天吊形エアコン 4馬力に変更は可能でしょうか？ 別紙仕様書添付セット品番PKZ-ERMP112K3 室内機品番PK-RP112KA19 室外機品番PUZ-ERMP112LA13	左記のとおり提案いただくことで問題ございません。
6	P. 10	仕様要件 2	三菱電機製床置形エアコン 6馬力に変更は可能でしょうか？ 別紙仕様書添付セット品番PSZ-ERMP160K3 室内機品番PS-RP160KA19 室外機品番PUZ-ERMP160LA13	左記のとおり提案いただくことで問題ございません。
7	P. 10	仕様要件 2	三菱電機製天吊形エアコン 6馬力に変更は可能でしょうか？ 別紙仕様書添付セット品番PCZ-ERMP160K3 室内機品番PC-RP160KA19 室外機品番PUZ-ERMP160LA13	左記のとおり提案いただくことで問題ございません。
8	P. 10	仕様要件 3	東芝製壁掛形エアコン 3馬力に変更は可能でしょうか？ 別紙仕様書添付セット品番AKEA08037JM 室内機品番AIK-RP803H 室外機品番ROA-AP807HJ	左記のとおり提案いただくことで問題ございません。
9		搬入・搬出条件	搬入・搬出時の床養生等は必要でしょうか？	館内搬送時のブルーシート養生程度を見込んで下さい。
10	P. 9	3. レンタル期間（予定）	作業可能な時間幅をご教授ください。また、その作業時間を超えての残業は可能でしょうか。	平日9:00-17:00作業とします。
11	P. 9	3. レンタル期間（予定）	4/1～の工事開始となりますが、エアコンの利用開始目安をご教授ください。	4月末までに全台利用開始となるようにして下さい。
12	-	-	場内の駐車は可能でしょうか（2t箱車、ハイエース）。	人員作業移動用車両、梱包資材等搬入車両等の駐車場スペースは提供可能です（最大3台まで提供可）。
13	-	-	長期の工事期間が予想されますので、資材置き場等を確保していただくことは可能でしょうか。	館内に資材置き場を確保いたします。
14	-	-	養生は搬入口から仮置き場までの床養生のみで宜しかったでしょうか。	通番9のとおり。
15	-	-	施設内の水、電気、トイレはお借りできますでしょうか。	利用可能です（利用場所は現地指示とします）。
16	P. 11	（4） PACの設置工事	耐震固定は基本壁固定とのことですが、現状回復はどのように行えば宜しいでしょうか。	固定ビス取外し後、パテ埋め、コーキング程度を想定下さい。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
17	P. 4	(3) 共同企業体、再委託について 2) 再委託	電気工事及びエアコンの取り付けにあたり、他社の職人へ依頼する場合は再委託に該当しますでしょうか。	再委託に該当します。契約後に再委託届を提出願います。なお、「本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務」とは、第2業務仕様書の5. (4) (5) のような附属的な業務を指します。
18	P. 4	(3) 共同企業体、再委託について 2) 再委託	「本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託」の定義をご教授ください(例: 施工管理を弊社もしくはJV側で担当する場合、取付/電気工事を他社職人へ依頼するのは補助的な業務に該当する等)。	通番17のとおり。
19	P. 4/P. 5	第1 入札手続 5. 競争参加資格 (3) 共同企業体、再委託について 2) 再委託	弊社が1次業者として、エアコン業者が2次、電気業者などが3次として施工にあたる事となります。 弊社に競争参加の資格はあるのでしょうか。 業務仕様書に特別の定めがあるときはその限りではないようですがその記載が見当たりません。	通番17のとおり。
20	P. 9	第2 業務仕様書 2. レンタル機器	オリエンテーションルームのドレン排水について、ドレンポンプを使用せず、フネで水をまとめて水中ポンプでドレン排水を外部に排出する工程に変更することは可能でしょうか。	当該室外機置場への排水が確保できるのであれば自然勾配と水中ポンプの組み合わせ提案について問題ございません。
21	P. 9/P. 10	第2 業務仕様書 4. レンタル機器の仕様	取り扱い及び在庫の関係上、PAC4馬力×8台はPAC5馬力×8台でのご用意でも可能でしょうか。(電気容量は4馬力と同等となります)	左記のとおり提案いただくことで問題ございません。
22	P. 9/P. 10	第2 業務仕様書 4. レンタル機器の仕様	PACのメーカー及び仕様が参考銘柄と異なりますので資料を添付します。 PAC4馬力×8台 → PAC5馬力×8台 三菱電機製 内機 PS-RP140KA18 外機 PUZ-ERMP140LA12 PAC6馬力×7台 三菱電機製 内機 PS-RP160KA16 外機 PUZ-ERMP160LA10 壁掛3馬力×1台 ダイキン製 内機 FAP80FB 外機 RZRP80BYV	左記のとおり提案いただくことで問題ございません。