

(業務名称) 筑波センター 照明器具LED化工事

(公告/公示日 : 2025年11月7日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
筑波センター 契約担当役 所長

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P. 18	仮設、施工方法	施工時間の短縮、騒音の軽減が見込めるところから管理棟ホールにおける仮設工事は床面養生を施し自走式高所作業車での作業とすることは可能でしょうか。	提示している仮設計画は参考ですので、安全性の確保及び施設への影響のない前提で他の仮設計画に変更すること、及び質疑のありました高所作業車を用いることは可能です。
2	P. 28	受注者の請求による工期の延長	LED照明器具の納期遅延が発生しております。商品の納期を起因として契約期間内の履行が難しい場合、契約期間の延長は可能でしょうか。	納期遅延を起因とする契約延長は認めません。
3	P. 32	検査及び引渡し	完成図書として竣工図を作成する際の図面データ(JW-CAD等)は提供していただけますでしょうか。	契約後にCADデータを提供することは可能です。ファイル形式はDWGとなります。また、PDFデータをCADデータに添付し利用することも可とします。 なお、CADデータの無い温室、ピット、カルバートについては、いずれかの図面において数量、型番を文字で記載することも可とします。
4	P. 14	別添1 工事概略図 別添3 参考数量調書	追加	参考数量調書、工事概略図に記載のない次の器具について追加計上をお願いします。 型番 : LBF2RP-10 LN (電力柱取付型LED灯) 数量 : 1(台) 設置場所 : けやき棟北側駐車場植栽部