

「駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 機械設備改修工事」（公告日：2026年4月21日）についての質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構  
駒ヶ根青年海外協力隊訓練所  
契約担当役 所長

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1			訓練期間中も工事が可能でしょうか。可能な場合はどのように対応すべきでしょうか。	訓練期間中も工事は可能ですが、騒音・振動の配慮等訓練への影響を踏まえて相談の上、工事個所の調整が必要となります。
2			既設自動制御設備を納入した製造者と、既設ろ過設備を納入した製造者をご開示願います。	既設自動制御設備 東海テクノセンター株式会社 <a href="https://www.tokai-ele.com/ttc/">https://www.tokai-ele.com/ttc/</a>  既設ろ過設備 東西化学産業株式会社 <a href="https://www.tohzai.co.jp/company/office#a1">https://www.tohzai.co.jp/company/office#a1</a>
3	P. 1	入札公告	(2) 積極的資格制限 1) 「公示日から10年以内に1億5千万円以上の同種工事の実績を有する事」とありますが、元請けだけでなく下請けの場合でも良いという理解でよろしいでしょうか。	「公示日から10年以内に1億5千万円以上の同種工事の実績を有する」のであれば、元請けに限らず下請けの場合も含まれます。
4	P. 4	入札説明書	(2) 積極的資格制限 5) 類似業務の実績 「暖冷房衛生設備工事」の実績とありますが、管工事の実績でも該当するのでしょうか。	管工事の実績も該当いたします。
5	P. 4	入札説明書	(2) 積極的資格制限 5) 類似業務の実績 「暖冷房衛生設備工事」の実績は新築工事等の物件で工事の中身に空調設備工事など同種の管工事が含まれていれば、実績として該当するのでしょうか。	業種別の受注実績を求めており、主たる工事が「暖冷房衛生設備工事」または「管工事」以外は該当いたしません。
6	P. 4	入札説明書	(2) 積極的資格制限 6) 主任技術者等の経験 「暖冷房衛生設備工事」の実績は官庁物件の実績のみでしょうか。民間の工事実績でも良いのでしょうか。	官庁物件の実績のみならず、民間の工事実績も含まれます。
7	M-05 M-33 M-38	入札説明書別冊 図面及び業務仕様書	ACP-6新設空調機器より既設機器（三菱）に集中リモコン配線を接続するように図示されていますが新設機器（三菱現行機種）は既設の集中管理システムに組み込むのは不可能かと思えます。リプレイス用機器なら既設システムに組み込み可能かと思えますが配管の数量口径等に変更が生じると思えます。どのように見積もればよろしいのでしょうか。	前面吹出形状のリプレイス用室外機10馬力(R410A)を選定することで、図示の冷媒管サイズを変更せず、図示通り、既設集中リモコンに接続可能と考えます。
8			監理業務はどちらの業者様が担当されますでしょうか。	駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 機械設備改修工事に係る監理業務につきましては、現在弊機構ホームページに公告をしまして調達中です。
9			機器の選定、自動制御設備等、図面協力をされた業者様の会社名、連絡先、担当者を教えていただくことは可能でしょうか。	入札にあたっての公平性を期す観点から回答は致しかねます。工事請負契約を締結後、工事に必要と思われる情報については、可能な範囲で共有します。