

(業務名称) JICA 中部 照明器具LED化工事

(公示日：2024年4月19日)の質問に対する回答は以下の通りです。

| 通番 | 該当頁   | 該当項目          | 質問   | 回答   |
|----|-------|---------------|--|--|
| 1  | E-001 | 特記仕様書（共通）     | 使用建材でアスベスト含有の物は御座いますか？また踏査の必要ありましたら踏査範囲想定教えてください                 | 当センターの建物は2007年12月1日着工であり、事前調査の必要はありません。調査が必要となった場合は協議の上対応について検討します。  |
| 2  | E-001 | 特記仕様書（共通）     | 工事写真は代表的な個所でよろしいか？（全数でなくてよいか？）                                   | 全数では無くて良いですが、各部屋ごとに各機種に対して施工前・施工中・施工後として写真を撮影してください。   |
| 3  | E-001 | 特記仕様書（共通）     | 竣工図作成に当たり図面のCADデータは頂けるのか？また、データはDXFでよろしいか？                       | CADデータ（DXF）の配布を致します。   |
| 4  | E-001 | 特記仕様書（共通）     | 作業員の動線のビニルシート養生は作業毎に設置及び撤去を繰り返すのか？                               | 基本残置としますが、作業箇所によっては一時的に撤去をお願いする場合があります。  |
| 5  | E-003 | 電灯設備          | ケーブルの健全性が保たれていない場合配線取替は設計変更になりますか？                               | ケーブルの健全性が保たれていないことがわかった場合は協議を行い、対応について検討します。   |
| 6  | E-003 | 電灯設備          | 照明器具周囲50cm清掃はどの程度を想定していますか？                                      | 埃落とし、ウエス等での拭き掃除程度としますが、汚れの酷い所については別途清掃をお願いする場合があります。   |
| 7  | E-034 | 照明制御          | 照明制御装置の更改に当たり、現在中央監視設備その他設備との連動状況を教えてください。                       | 中央監視装置との連動は有りません。  |
| 8  | E-034 | 照明制御          | 上記連動している設備ありましたらメーカー名教えてください。                                    | 中央監視装置との連動は有りません。  |
| 9  | E-034 | 新設照明制御 更新ステップ | 全館停電の時期を教えてください。   | 2024年12月16日（月）および17日（火）の9：00～17：00を予定しておりますが、作業前の打ち合わせにて最終的に決定します。   |
| 10 | E-034 | 新設照明制御        | 設計図面以外の機器及び制御方法変更がある場合、設計変更（金額）は認められますか。                         | 同等性能及び同等品での変更は設計変更対象外となります。但し、納期・施工性・その他の理由により変更となる場合は協議とします。  |
| 11 | 参-001 | 仮設計画図         | 照明器具の新品仮置き場は室内に借用スペース御座いますか？                                     | 照明器具の新品仮置き場は作業開始前の打ち合わせにて指定します。  |
| 12 | 共通    | 各種器具及び機器      | 社会情勢その他の理由により、器具及び機器の納期が工期内に間に合わない場合工期延伸可能か。                     | 工期延伸が必要となった場合は協議を行い、対応について検討します。（入札説明書第5契約書（案）もご確認ください。）   |
| 13 | 共通    |               | 照明器具、誘導灯、照明制御設備で、万が一納期が遅れ工期に間に合わない場合は工期延長も含めて協議できると考えてよろしいでしょうか。 | 工期延伸が必要となった場合は協議を行い、対応について検討します。（入札説明書第5契約書（案）もご確認ください。）   |
| 14 | 共通    |               | 照明器具はメーカーフリーでよろしいでしょうか。  | 照明機器は特記仕様書1章31項のとおり「環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に基づく機材を使用し、且つ設計図記載の消費電力と同等の性能であること、メーカー保証含め緊急時に対応できるメーカーであることとします。 |
| 15 | 共通    |               | 工事車両（常時3～4台）用の駐車場は、無償貸与可能でしょうか？                                  | 工事車両用として2台分の駐車スペースが利用可能です。   |

| 通番 | 該当頁          | 該当項目                | 質問  | 回答  |
|----|--------------|---------------------|---|---|
| 16 | 共通           |                     | 作業は平日の時間帯（8:30～17:30）まで作業ができると考えてよろしいでしょうか。     | 作業は原則平日9時から17時としますが、作業箇所や内容によっては別途指示する場合があります。適切な作業日程を設定するためにも、週休2日の確保、年末年始、夏季休暇、当機構の行事等による不稼働日を考慮します。  |
| 17 | 共通           |                     | 照明器具等の廃棄物は駐車場置場（コンテナボックス8㎡）に設置できると考えてよろしいでしょうか。 | 仮設計画図をご参照ください。  |
| 18 | 入札説明書<br>P.4 | 5. 競争参加資格<br>(3) 5) |   | 以下の通り訂正します。<br>正) 主任技術者・監理技術者が過去に元請として上記3)に掲げる工事の経験を有するものであること。<br>誤) 主任技術者・監理技術者が過去に元請として上記3)に掲げる工事の経験を有するものであること。建築士法第22条の2に定める期間内に同上に定める定期講習を受講していること。 |