

入札説明書に関する質問への回答書

(業務名称) JICA関西 中央監視設備・自動制御設備更新工事(設計・施工一括発注)

(公告/公示日: 2023年6月29日) について、本件入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

【質問回答】

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	業務仕様書別紙1 (注: 別紙2の工事予定表と思われる)	工事実施時間帯について	熱源制御及び空調機制御等、配管工事実施時に設備を停止しての工事が必要となる場合は平日昼間に工事を行っても宜しいでしょうか。 それとも休日昼間もしくは夜間作業等になるのでしょうか	業務仕様書 P14 4. (1) ④ に記載通り、別途、発注者と事前に協議を行いますが、特に平日昼間時は必要最小限の停止期間になるよう計画願います。
2	業務仕様書P3 第1.2.(2)	業務概要について	工事(1期)分を納品する為、オフィスや工場にて納品検査を行った場合の出張費は本工事の費用として見込む必要はありますでしょうか	受注者に係る当該出張費等の経費は諸経費に含めて下さい。発注者側の当該経費は計上する必要はありません。
3	業務仕様書P12 第3.2.(4)⑤	施工業務について	アスベストの除去、処分は対象外となっておりますが、検査も実施しなくて良い。という認識で宜しいでしょうか。	入札時点では、対象外・不要で構いません(契約締結後、状況に応じて別途協議とします)。
4	該当ページなし。	更新工事について	既設配線(通信幹線や信号線)は使用できるものに関しては既設再利用は可能でしょうか	再利用は可能です。但し、機能はすべて受注者による保証が前提となります。
5	業務仕様書別紙1	工事概略図について	設備メーカー付属のリモコン等は既設再利用で宜しいでしょうか。	通番4と同様。

【機構からのお知らせ】

通番	該当頁	該当項目	入札説明書の訂正・変更事項	
1	最終ページ(仲裁)第60条の脚注1	入札説明書・第4 契約書(案) 「工事(設計・施工一括)請負契約書(案)」	【変更前】「仲裁合意書」のリンクが機能していませんでした。	【変更後】別添の「仲裁合意書」を参照下さい。