

企画競争説明書に関する質問への回答書

(業務名称) JICA関西展示環境整備

(公告/公示日: 2024年6月13日) について、本件企画競争説明書に関する質問と回答、および企画競争説明書の訂正・変更事項にかかる通知は以下のとおりです。
なお、こちらには2024年6月21日(金)に実施された業務内容説明会での質問及びその回答も含まれています。

【質問回答】

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P. 13	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ① LED ビジョンの設置 ア)	多面の設置についての定義ですが、2面以上のLEDビジョンが直角に設置されているもの他に、90°以上の鈍角になるように設置された2面、または3面のLEDビジョンも多面の設置に含まれますか。	90°以上の鈍角になるように設置された2面、3面のLEDビジョン、いずれも多面の設置に含まれます。1面より多く画面があればすべて多面となります。
2	P. 13	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ① LED ビジョンの設置 ア)	多面のLEDビジョンの場合、LEDビジョンの画面がフロントに影響しないように設置する必要があるとのことだが、どちら向きに設置するべきか。	フロントに影響がなければ、どのような方向にすればいいのかは特に決めていません。フロントへの影響に関しては、記載(LEDビジョンの画面がフロントから直視できないか、視覚面からの健康への影響を最小化する)となります。
3	P. 13	6. 業務の内容	映像コンテンツは別途JICA側で作成するということか。	ご理解の通りです。別途制作予定です。
4	P. 13	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務	ロビー床面の材質は何か。また厚さはどれくらいあるのか。	御影石。厚みは25mm。
5	P. 13	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務	アンカーを打つことは可能か。	可能です。
6	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務	LEDビジョン本体について、不特定多数の来館者がLEDビジョン本体に触れる可能性を考えて、表面がコーティングされているLEDビジョンを選定するという認識でよろしいでしょうか。	LEDビジョン本体表面のコーティングは条件としていませんが、必要と判断する場合は提案してください。
7	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ① LED ビジョンの設置 キ)	キ) LED ビジョンは、4K以上の解像度に対応していることとありますが、入力解像度が4Kに対応していればよいでしょうか。それともLEDビジョンの出力解像度も4Kに対応する必要がありますか。	入出力共に4Kに対応している必要があります。
8	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ① LED ビジョンの設置 キ)	LEDビジョンの対応解像度について、LEDビジョン本体の解像度が4Kではなくともシステムとして4K以上の映像信号を入力でき、LEDビジョンに映像表示が可能な仕様という認識でよろしいでしょうか。	同上。
9	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ③ソフトウェアの開発及びタッチパネル	スクリーンセーバー機能は必要ですか。	スクリーンセーバー機能は条件としていません(「6. 業務内容」に記載されていないアイデアは提案事項として取り扱わせていただきます)。
10	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 <留意点>	音響設備について、フロント業務の妨げにならないような防音対策とは具体的にどのような仕様をお考えでしょうか。フロントに直接音が届かない対策という認識でよろしいでしょうか。	具体的な仕様はありませんが、労働環境として健康上への影響や、業務上の会話・電話が聞こえないなどの影響を与えないレベルの音量となる工夫や使用条件をご提案ください。
11	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ②音響設備	LRIに分かれていること ⇒サラウンドを利用しなくてもよろしいでしょうか。	サラウンドにすることは条件としていません(「6. 業務内容」に記載されていないアイデアは提案事項として取り扱わせていただきます)。
12	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ⑤機材設置にかかる工事	LEDビジョン付近に設置できない機器についてどこに設置すればよろしいでしょうか。	「8. 展示場所」付近で専有面積・高さを明示して設置場所を提案してください。なお、鍵付きラックを設置する等の対策を講じてください。
13	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ⑤機材設置にかかる工事	天井へ点検口を設置してよろしいでしょうか。	可能です。ただし付帯工事として対応いただくこととなります。
14	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ⑤機材設置にかかる工事	分電盤の指定の箇所から、LEDビジョンの電源を供給されるとき、電源容量が足りない場合、ブレーカーの増設は可能でしょうか。その際の費用については見積範囲内でしょうか。	ブレーカーの増設は可能です。ただし付帯工事として見積範囲内で対応いただくこととなります。
15	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ⑤機材設置にかかる工事	分電盤から展示スペースまでの電気配線はどのような経路で設置するのか。	200ボルトの電線はp. 17「展示場所」の自動販売機が面している壁の反対側にある分電盤から既設の配管を経由して配線することが可能です。100ボルトの電線は200ボルトと同じ経路の他、展示スペースフロアにある既設のコンセントを利用することも可能です。
16	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ⑤機材設置にかかる工事	既設のスプリンクラー、防犯カメラ、排気口が設置の妨げとなる可能性があるが、移設することは可能か。	既存設備は現状のまま設置いただくことを基本としますが、どうしても移設が必要と考える場合、付帯工事としてご提案ください。ただし、法令等に則り行政等への届け出や許認可が必要となる付帯工事を行う場合はその書類作成・手続きも契約金額に含め、履行期限内にすべて完了する工程で提案していただく必要があります。
17	P. 14	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ⑤機材設置にかかる工事	Aゾーンの天井裏は配線のためのスペースがあるとのことだが、排気口と壁の間にもスペースはあるか。	あります。
18	P. 15	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 <留意点>	セキュリティソフトについて、動画表示用のPCに関するセキュリティソフト適用はネットワーク接続(館内LANまたはインターネット接続)を想定しているものでしょうか。本PCはシステムソフトウェアのため、動作未検証のOSバージョン適用では運用上の支障が発生する可能性がございます。	有線のインターネット接続を想定しています。提案機器においてセキュリティソフトの適用が困難な場合、代替となる対策が講じられていることを明示してください。構成上動画表示用PCがインターネット接続する必要がない場合はこの限りではありません。
19	P. 15	6. 業務の内容 (2) 展示物設計・製作業務	提案時の設計(案内板イメージ)と最終調整(打合せ)等にて了承があればイメージ変更は可能か(大きさ等) また、画像体験コーナー装飾についてもどこまでのイメージを検討されているのか(LDEパネル以外の壁等に展示物を飾ることができる架台等)。	ご提案いただく業務の実施方針等を基本として、最終的な契約を締結することとなります。双方了承すれば変更することも可能です。映像体験コーナー装飾については具体的なイメージは提示しませんのでご提案ください。
20	P. 16	企画競争説明書 7. 業務実施上の留意事項 (5)	既存設備の移設について、既存の自動販売機の移設が必要な場合、設置業者で対応してもらおうという認識でよろしいでしょうか。	設置業者と協議の上、付帯工事として対応いただくことを想定しています。
21	P. 17	8. 展示場所	1面の場合h.p. 17の展示場所Aゾーンになるとのことだが、壁からのスペースは必要ないと思われる。「3,000mm」と記載があるのはなぜか。	装飾などの空間デザインを想定したスペースです。3,000mmを超えると通行の妨げとなるため制限しています。
22	P. 19	1. プロポーザルの構成と様式 (1) 社としての経験・能力等 1) 類似業務の経験	協力会社の経験を含んでもよろしいでしょうか。	「p. 4 (3) 1) 共同企業体」等により、共同企業体を結成する場合かつ共同企業体の構成員であれば問題ありません。
23	P. 19	1. プロポーザルの構成と様式 (3) 業務従事者の経験・能力等	本業務に従事する協力会社も含んでよろしいでしょうか。	本項目は下欄記載のとおり業務総括者のことを指しますが、業務総括者については自社(共同企業体の場合は代表者)に所属している必要があります。
24	別紙	手続・締切日時一覧 No. 7 プロポーザル・見積書等の提出	提出期限について、期限の時間は何時でしょうか。	2024年8月5日23時59分です。郵送・持参の場合は当日の業務時間(17:45)までに届いたものを有効とします。
25	-	その他	設置場所の写真を撮りに行って良いか。	他の人が写らないように配慮いただければ問題ありませんが、来訪日時を事前にご連絡ください。

【機構からのお知らせ】

通番	該当頁	該当項目	企画競争説明書の訂正・変更事項
1	P. 13	6. 業務の内容 (1) 映像体験コーナー製作業務 ① LED ビジョンの設置 ウ)	1面の場合の設置可能サイズは最大のみ記載しているが、最小についても追加する。 変更前: 1面の場合、設置可能サイズは縦最大2,600mm×横最大5,500mm。 変更後: 1面の場合、設置可能サイズは縦1,600mm~2,600mm×横2,800mm~5,500mm。
2	P. 19	第3 プロポーザルの作成 1. プロポーザルの構成と様式 (3) 業務従事者の経験・能力等	「業務従事者」は「業務総括者」に訂正する。 訂正前: (3) 業務従事者の経験・能力等 1) 業務従事者の推薦理由 2) 業務従事者の経験・能力等 訂正後: (3) 業務総括者の経験・能力等 1) 業務総括者の推薦理由 2) 業務総括者の経験・能力等