2025/12/16
独立行政法人国際協力機構
関西センター

入札説明書に関する質問への回答書

（業務名称）　関西センター照明器具LED化工事に係る設計・監理業務

（公告/公示日：2025年11月17日）について、本件入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

【質問回答】

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	業務仕様書 P.6	3. 工事内容	照明器具のみで、配線配管の更新は伴わないものと考えてよいでしょうか。	ご認識の通りです。
2	業務仕様書 P.6	3. 工事内容	事務機能の諸室において、自然採光を考慮したセンサー＆制御照明化などの予定はありますでしょうか。	予定は有りません。
3	業務仕様書 P.6	3. 工事内容	タスクアンビエントなど、照明方式の変更予定はありますでしょうか。	予定は有りません。
4	業務仕様書 P.6	3. 工事内容	スイッチ器具の更新は不要と考えてよいでしょうか。	ご認識の通りです。 但し、ブリーフィングルーム及びオリエンテーションルームの調光用スイッチは更新を予定しています。
5	業務仕様書 P.6	3. 工事内容	スイッチ数の変更や点灯系統を組み替えることなどの要望はありますでしょうか。	要望は有りません。
6	業務仕様書 P.6	3. 工事内容	センサースイッチに切り替えるなど、改修予定の室はありますでしょうか。	予定は有りません。
7	業務仕様書 P.6	3. 工事内容	照明器具の更新とありますが、増設は無いものと考えてよいでしょうか。	ご認識の通りです。
8	業務仕様書 P.6	3. 工事内容	分電盤の増設や改造、ブレーカーの更新は無いものと考えてよいでしょうか。	ご認識の通りです。 但し、ブリーフィングルームの調光盤は更新を予定しています。
9	業務仕様書 P.6	3. 工事内容	非常用発電機や蓄電池など、非常電源設備の更新は今回工事に含まれないものと考えてよいでしょうか。	ご認識の通りです。
10	業務仕様書 P.6	3. 工事内容	その他、単なる更新工事以外で特殊な要望がもしございましたらご教示ください。	要望は有りません。