

「ガーナ共和国「野口記念医学研究所改善計画（P3棟）フォローアップ協力」

（公告日：2018年2月23日／公告番号：国契-17-131）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達部次長（契約担当）

通番	該当頁	項目	質問	回答
1		-	本契約に関わる税金はすべて無税ということよろしいでしょうか。	免税となります。JICA事務所からガーナ外務省に依頼し、免税手続きが進められます。具体的な手続きについては契約後にJICAガーナ事務所およびガーナ政府機関と確認頂きます。
2		-	本契約に関連する輸入資機材につきましてはすべて無税ということよろしいでしょうか。	免税となります。
3		-	本契約に関連し、弊社の下請業者の提供する資機材およびサービスについても無税と考えてよろしいでしょうか。	免税となります。
4		-	輸入の際の免税手続は、還付方式ではなく免税方式という理解でよろしいでしょうか。	免税方式です。
5		-	本契約に関連する輸入資機材の荷受人は発注者ということよろしいでしょうか。	免税手続きのため荷受け人はJICAとなりますが、実際の荷の確認等については受注者に担って頂くこととなります。
6		-	輸入に関わる諸費用についても発注者負担ということよろしいでしょうか。	免税手続きのための諸費用はJICA負担ですが、輸送料等工事本体にかかる経費は本契約に含めてください。
7		-	契約条件書の3条2項及び7条の2は建設業法2条3項の適用のない建設業者（例えばガーナの業者）を下請負人にする場合は適用外との理解でよろしいでしょうか。	適用外となりますが、ガーナの国内法に従い下請負人との契約をして頂きます。
8		Drawing No. 2103 ELECTRICAL	新設排気ファンEF-1への電線配管の種類をご指示お願い致します。	硬質ビニル管です。
9		Drawing No. 2103 ELECTRICAL	新設排気ファンEF-1の発停は手元ON/OFFスイッチでよろしいでしょうか。	手元ON/OFFスイッチです。 ただし、ON時に点灯するパイロットランプ付とします。
10		Drawing No. 3107 MECHANICAL	EF-12系統の改修HEPAフィルターBOX廻りで、100φダクトの末端は開放でよろしいでしょうか。	キャップ留めとします。 EF-15系統も同様です。

以上