

(案件名) 二番町センタービル監視・緊急通報システム更新工事

(公告日：2021年12月6日／調達管理番号：21a00999) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長（契約担当）

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	P. 3	5 競争参加資格 (1)4 共同企業 体、再委託	②再委託は認めないとありますが、作業自体は、別業者に委託する予定です。元請会社の社員が全部作業を行う必要があるということでしょうか？	契約の全部を一括して再委託することは認められないとの意味です。
2	P. 4	3 競争参加資格 (2) 3) 提出書類	3)d 通番1と同じになりますが、業務委託をする予定なので、元受け弊社からは資格経歴等を提出できません。よろしいでしょうか？	委託予定の会社の主任技術者等を配置する場合は、その技術者の資格・履歴に関する書類を提出ください。
3	P. 18	15) セキュリティソフトウェア	指定ソフトウェア：Microsoft Defender for Endpointのセキュリティパッチは手動でお客様が適応される認識でよろしいでしょうか？	Microsoft Defender for Endpointセキュリティソフトのセキュリティパッチは、発注者が適用します。ただしSCCMインストールが受注者側で必要となります。
4	P. 17	(内訳)	屋内HDドームNWカメラは生産終了しており工場在庫のみのため、後継機種で提案してよろしいでしょうか。WV-S2110J→WV-S2115、WV-S2111L→WV-S2116L、WV-S2110J→WV-S4156J	可能です。レンズ性能の違いによる設置位置の変更が生じる場合は、対応を受注者と協議して決定することとします。
5	P. 11	2. 工事の履行期間(予定)	半導体不足で納期に影響がでる機器が生じた場合はどのようになりますか。	半導体不足等の理由により、入札説明書で示した納期等の条件を満たせない場合は、対応を受注者と協議して決定することとします。
6	P. 18	機材仕様書 付属書 1 機材仕様明細書	半導体不足でノートPC (V9TDKVS) の納期が不確定の場合は、HP EliteBook 840 Aero G8 3Y1W4PA#ABJもしくはHP ProBook 650 G8インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー (4コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz) メモリ 8GB×2でご提案しても構わないでしょうか。	監視用PCは、Let'snoteのV9TDKVSとHPのEliteBook 840 Aero G8 3Y1W4PA#ABJ とHPの ProBook 650 G8インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー (4コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz) メモリ 8GB×2の3機種であれば良しとします。