

## 質問回答書

### (業務名称) JICA中部 照明機器更新等工事

(公告/公示日：2020年9月4日) について、以下のとおり回答いたします。

| 通番 | 該当頁                                   | 該当項目 | 質問  | 回答   |
|----|---------------------------------------|------|---|--|
| 1  |                                       |      | 照明制御版はカフェ控室のみでしょうか？   | 現地視察会にてご案内しましたとおり照明制御版はカフェ控室の他、フロント裏事務所に1箇所ございます。なお、調光装置はカフェ控室入口横、ひろば内に2箇所設置されています。  |
| 2  |                                       |      | 軒下、カウンター下ダウンの色は合せるのでしょうか。   | 電球色は現状と合せた色とします。なお、別途提案がある場合は下見積にてご提案ください。   |
| 3  |                                       |      | 塗装はあるのでしょうか。  | 必要に応じて塗装作業が必要となります。  |
| 4  | 業務仕様書<br>4. その他の条件 (1)                |      | (1) 作業は、原則、平日9:00から17:00までとする。と有りますが、フロント、ひろば、カフェ、売店の作業中は閉鎖可能でしょうか。又はお客様が出入りする場合は作業中断か、エリアを区切って作業をしなければいけないか教えてください。                                      | 工事期間中、センターは、平常通りの運営となりますので工事は、エリアを区切った作業をお願いいたします。<br>1. ひろばは、原則月曜日が休館日となりますので月曜日の工事を希望します。<br>2. カフェは事前打合せのうえランチ営業時間後(14:30~17:00)は閉鎖が可能です。<br>3. 売店は事前に売店スタッフと打ち合わせのうえ閉鎖可能です。  |
| 5  |                                       |      | フロント、ひろば、カフェ、売店の商品及び展示物の移動は可能でしょうか。又可能で有る場合の移動・復旧作業は工事業者にて行うことでよろしいでしょうか。同じく、椅子、机等什物の移動、復旧も可能でしょうか。(上記同様工事業者にて行うと考えてよろしいでしょうか)                            | 1. フロント内はフロントスタッフにて移動・復旧を行います。<br>2. フロント周辺は工事業者にて移動・復旧作業をお願いします。<br>3. ひろばは事前打合せのうえ、ひろばスタッフにて移動・復旧を行います、ひろば内の展示物は据え付けされており、移動不可の展示物が多くあります。<br>4. カフェのテーブル・椅子の移動・復旧は工事業者にてお願いします。<br>5. 売店の商品・家具の復旧は事前打合せにより売店スタッフにて移動・復旧を行います。 |
| 6  |                                       |      | 屋外エントランス、ひろば、カフェは3mの高所作業車にての作業は可能でしょうか。   | 可能としますが事前に高所作業車の仕様書をご提出いただきます。   |
| 7  |                                       |      | ひろば及びカフェ設置のスポットライトの向きの調整は工事範囲内でしょうか。別途と考えてよろしいでしょうか。  | 現状に合わせた調整を工事範囲内とします。   |
| 8  | 電灯設備 外構図<br>E-25                      |      | 駐車場とエントランス東側に設置されている外灯の基礎詳細を教えてください。また、石板の仕様も教えてください。   | 現地視察会に参加いただきました企業様に別途メールにてお送りします。  |
| 9  | 電灯設備 外構図<br>E-25                      |      | エントランス東側の外灯更新工事において、取外し時に石板及び基礎の研り工事が発生します。その際に大きな音が出る作業となりますが、時間帯及びその他の制約がありますか教えてください。  | 月曜日の工事で、時間帯は9:00~17:00を希望いたします。  |
| 10 | 入札公告<br>1. 調達内容<br>(2) 1-7 駐車場<br>庭園灯 |      | 庭園灯7灯は撤去のみとし、植栽は工期前に当センターにて整備予定。と有りますが、基礎を含めて撤去作業可能なエリアの植栽が無くなると判断してよろしいでしょうか。また、撤去後は発生土埋め戻しと考えてよろしいでしょうか。(上記基礎の形状にもよりますが、埋め戻し土が足りない場合の埋め戻し土の仕様を教えてください。) | 植栽の整備については撤去作業可能なエリアの整備を検討しております。埋め戻しはセンターにて行いますので不要です。  |
| 11 |                                       |      | 照度測定は必要でしょうか。   | 不要とします。  |