

「2017年度JICA市ヶ谷ビル空調設備改修工事」

(公告日：2017年7月28日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構研究所
分任契約担当役 副所長

通番	入札説明書 該当頁	項目	質問	回答
1	別冊1 図面及び仕様書 M-01	1. 工事概要 4. 工事施工条件 4)	「午前7時には通常通りの業務が行えるよう仮復旧を行うものとする。」との記載がありますが、冷温水配管更新の為、工事期間中はFCU停止と考えてよろしいでしょうか。	更新の対象としている配管（冷温水管、ドレン管）系統のFCUは停止とします。
2	別冊1 図面及び仕様書 M-07	-	4階平面図（改修）にて既設FCUへの再接続になっていますが、FCU廻りの弁類は交換と考えてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。