

「JICA市ヶ谷ビル非常照明用蓄電池更新工事」(公告日:2019年12月24日)について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
研究所 分任契約担当役 副所長

| 通番 | 入札説明書 該当頁 | 項目 | 質問 | 回答 |
|----|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 10頁 | 第2業務仕様書 3.実施期間 | 契約締結日から2020年3月15日(予定)と記載がありますが、3月15日より前倒しになる可能性はございますか。 | ありません。2020年3月15日までに更新工事、成果品の提出を完了していただければ結構です。 |
| 2 | 10頁 | 第2業務仕様書 4.業務内容 1)蓄電池の交換 | 交換作業中は非常照明への給電の必要はないが～仮設電池を用意することと記載がありますが、工事日の指定はございますか。 | 工事日の指定はありませんが、日時の事前調整は必要となります。 |
| 3 | 10頁 | 第2業務仕様書 4.業務内容 1)蓄電池の交換 | 交換作業中は非常照明への給電の必要はないが～仮設電池を用意することと記載がありますが、非常照明用負荷のブレーカをOFFにするという認識で宜しいですか。 | 非常照明用負荷のブレーカをOFFにするという認識で結構です。 |
| 4 | 10頁 | 第2業務仕様書 4.業務内容 3)産業廃棄物処理 | 既設蓄電池及び架台等について産業廃棄物として適切に処理することと記載がありますが、既設蓄電池以外の処理品はございますか。 | 「既設蓄電池及び架台等」と記載しておりますが、今回は既設蓄電池のみで結構です。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |