

「JICA市ヶ谷ビル 内部天井改修工事に係る調査・設計業務（一般競争入札（最低価格落札方式）」  
 （公告日：2020年2月28日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構研究所  
 分任契約担当役 副所長

通番	入札説明書 該当頁	項目	質問	回答案
1	P14	第2 業務仕様書 6. 貸与品	既存図(建築、構造、電気、機械)は全てありますか。 同様にCADデータもありますか。	竣工図(PDF)、過去の改修図面(PDF)の一部を保有しております。現況図(2019年3月時点)については、建築の平面図と立面図(DWG)を保有しております。
2	P14	第2 業務仕様書 5. 業務内容 5.1調査・設計業務 (4) 留意事項 ③I)	石綿製品が含まれていると想定される場合、含有分析調査は今回業務に含まれますが、それとも別途で行いますか、あるいは、含有分析調査は行わなくて良いですか。	含有分析調査も今回業務に含み、対象は下記とします。 吹抜(1階体験ゾーン上部)天井材について、PBで1箇所、岩吸板で1箇所の計2箇所。 国際会議場の天井材について、PBで1箇所、不燃クロスで1箇所の計2箇所。 合計4箇所の検体採取と分析調査を想定し、見積計上願います。ただし、設計段階で最終的な検体採取箇所を確定させるものとします。
3	P14	第2 業務仕様書 10. 主任技術者及び担当の資格	主任技術者は一級建築士かつ天井耐震診断士とありますが、一級建築士かつ石綿作業主任者技能講習終了の石綿主任でも良いですか。あるいは一級建築士の他、別途天井耐震診断士を配置すればよいですか。	<p>資格要件について以下のとおり変更します(変更部分下線)。                  『10. 主任技術者及び担当技術者の資格                  「実施要領」5.1 管理技術者等の配置と資格を適用する。                  主任技術者は一級建築士かつ天井耐震診断士(JACCA 日本耐震天井施工共同組合)による。<u>天井耐震診断士認定講習受講修了者、または、一級建築士のほかに別途天井耐震診断士を配置することも可とします</u>』とする。』</p> <p>「石綿作業主任者技能講習終了の石綿主任」は本件に含まれるアスベスト調査について不要です。</p>