

「JICA市ヶ谷ビル2階元喫煙室改修工事（一般競争入札（最低価格落札方式））」（公告日：2020年11月16日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構 緒方貞子平和開発研究所
分任契約担当役 副所長

通番	入札説明書 該当頁	項目	質問	回答
1	12ページ	3) 空調設置工事 ・ファンコイルユニット交換（木村工機株FS6-300Z053）	<ul style="list-style-type: none"> ・ファンコイル用のバルブがどちらにあるか。 ○フロア毎にバルブが1つの場合は、そのフロアの給水が出来なくなります。 ※ファンコイル用にバルブがある場合は、他部屋等への懸念は御座いません。 	<p>ファンコイルユニット本体接続部分にバルブはありますが、現在バルブ不良でこのバルブを閉じることはできません。ついて、1階空調機械室にある元のバルブを閉じる必要があります。2階西側の他会議室、和室が連動するため、作業時間等はビルの運営に影響が出ないように調整する必要があります。</p>