

「2021年度-2025年度 JICA市ヶ谷ビル建物管理・運營業務」（公告日：2020年11月13日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構 緒方貞子平和開発研究所
分任契約担当役 副所長

通番	入札説明書 該当頁	項目	質問	回答
1	121頁	別紙4-5 設備定期典型及び保守業務 実施要領	業務内容一覧に防火設備法検査が含まれておりませんが、対象外でよろしいでしょうか？	「防火設備法検査」も対象とします。
2	123頁	別紙4-6 設備定期点検実施一覧	4.（3）貯湯槽の台数は「1」とありますが、P154 別紙 4-13 給排湯設備一覧の貯湯槽の台数は 「2」となっておりますが、どちらが正しい数字で しょうか？	貯湯槽は2台が正しい数字です。