

「JICA市ヶ谷ビルLED照明器具等調達業務 一般競争入札（最低価格落札方式）」（公告日：2021年11月11日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構 緒方貞子平和開発研究所
分任契約担当役 副所長

通番	入札説明書 該当頁	項目	質問	回答
1	P. 11	4. 1 (2)	ダウンライトの調光範囲 約1%~100% の条件となっておりますが5%~100%の調光条件仕様ではだめでしょうか。	ダウンライトの調光範囲を約5%~100%、調色範囲を電球色から昼白色（2,700K~5,500K）に変更します。
2	P. 11	4. 1 (2)	スポットライトの調色範囲 2700k~6500k の条件となっておりますが2700k~6000kの調色範囲仕様ではだめでしょうか	スポットライトの調色範囲を、「調色範囲は電球色から昼白色（2,700K~5,500K）」に変更します。
3	P. 4	5. (5) 4) b)	全省庁統一組閣審査結果通知書(写)の提出ですが令和01・02・03年度の通知書提出でもよろしいでしょうか。	問題ありません。
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				