

関西国際センター テニスコート防水工事（一般競争入札（最低価格落札方式））（2018年6月5日付公示）の入札説明書に対する質問への回答は以下のとおりです。

通番	該当頁等	該当項目等	質問	回答
1	入札公告P.1	2. 競争参加資格	兵庫県の工種区分「建設工事」について詳細確認したい。	当該工事の競争参加資格として指定する近畿地方整備局の工種区分は、「建設工事」ではなく「建築工事」が正しいため、訂正させていただきます。なお、等級は問いません。
2	入札説明書別冊「仕様書および図面」	仕様書2.「工事項目」(6)立上り部分防水および 図面	仕様書では「ウレタン防水を施す」とあるが図面では「プライマー～トップコートのみ」とあります。どちらが正しいか。	仕様書の「ウレタン防水を施す」を正として下さい。
3	入札説明書別冊「仕様書および図面」	仕様書2.「工事項目」(8)テニスコートライン引き	仕様書ではラインの巾が100mmとあるが正しいか？	50mmに訂正を致します。
4	入札説明書別冊「仕様書および図面」	仕様書2.「工事項目」(7)笠木防水	仕様書では「笠木部分に防水を施す」とあるが、笠木部分の範囲はどこまでか？	笠木部分自体は金属であり対象外です。笠木下（立上り部）まで防水施工をお願い致します。
5	入札説明書別冊「仕様書および図面」	図面「平場仕様」	環境配慮型ウレタン(3.9kg/m ²)の防水メーカー及び仕様を記載願います。	施工当時（現在）の仕様は「パンレタン防水工事業協同組合・ウレタン防水DE-40-A工法」です。今般の防水工事では、右施工当初の仕様と同等の材料・工法以上でお願い致します。メーカー指定はありませんが、毒物及び劇物取締法に基づく同指定令の改正（2018年7月1日）に伴い、防水材料の一部製品が毒物劇物に指定されているため、右改正法令の遵守をお願い致します。
6	入札説明書別冊「仕様書および図面」	仕様書2.「工事項目」(5) (6)	ウレタン防水の仕様、トップコートグレード（アクリルウレタン・シリコン・フッ素）をお教え下さい。	同上です。
7	入札説明書別冊「仕様書および図面」	仕様書2.「工事項目」(10)資材運搬、荷上げ、廃材処理（荷降ろし）	現地エレベーターは、作業員の昇降、材料・道具の荷揚げ・降ろしに無償で使用する事が可能でしょうか。使用に際し曜日、時間等の制限はありますか。	当該工事の施工予定期間内（7月下旬～8月下旬）であれば、館内のエレベーター二基のうち一基を無償でご利用頂けます。なお、平日・週末共に、使用可能時間は8：00から18：00までの間としますが、以下の時間帯はエレベーターの利用者が多く混み合うため、大型の材料や道具の運搬の際にはご注意頂きますと幸いです。 <平日> 7：30～8：00、9：00～10：00、12：00～13：30、17：00～ <土・日・祝日> 8：00～9：00

8	入札説明書 別冊「仕様書 および図面」	全般（工期）	当該工事の工期はいつを想定しているか？	<p>工期は7月下旬から8月末の間を予定しています。テニスコートは右期間中は8：00～18：00の間は工事が可能です。なお、テニスコート北側からセミナールーム41にかけての帯状の施工箇所については、セミナールーム41からも出入りが出来る様、以下の日程で確保していますので、ご参照下さい。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 7/23（月）終日・ 7/24（金）13：00～18：00・ 8/8（水）～8/9（木）終日・ 8/22（水）9：00～17：30・ 8/30（木）終日
---	---------------------------	--------	---------------------	--