

JICA関西 低層階ファンコイルユニット更新工事に係る設計・監理業務（一般競争入札（最低価格落札方式））（2019年9月19日付再公示）の入札説明書に対する質問への回答は以下のとおりです。

<質問回答>

通番	該当頁等	質問	回答
1	業務仕様書 1頁	<p>業務仕様書1pに記載されております『設計業務』の期間が2019年10月下旬～2019年12月下旬となっています。</p> <p>設計業務と積算業務を2019年12月下旬に終わらせる計画となっていますが、現場調査ならびにヒヤリング等を考慮しますと4ヶ月程度（2020年2月下旬まで）は期間を要すると思われま。</p> <p>引き続き発注支援業務ならびに監理業務を行うこととなりますが、工事予定表（案）における工事予定期間が2021年3月までであることを考慮すると、設計期間をご提示の期間よりも延伸した場合でも、工事期間をその分短縮することで対応可能であると考えます。</p> <p>設計期間を調整いただくことは可能でしょうか。その場合どの程度までの延長が可能でしょうか。</p>	<p>設計業務期間の変更が必要な場合、業務開始後、発注者と受注者間の協議により決定するため、現時点では具体的な期間は提示できません。工事スケジュール等を提示いただき、工事期間に問題ないことを確認した上で、設計期間を調整することは可能です。</p>
2	業務仕様書 3頁	<p>業務仕様書3p「※熱負荷・風量・静圧計算を改めて実施し、新設の機器能力・型式およびダクトサイズ・ダクト経路の見直しを行う」とありますが、現在の仕様を一般的な概算値と照合し、妥当性を確認するということよろしいでしょうか。</p>	<p>対象となっている部屋の使われ方が2001年の設立時（当初設計時）から大幅に変更されておらず、施設利用者等のヒヤリングにおいても支障をきたしていないと判断できる場合は、同等の能力とし、計算を省略しても宜しいです。なお、計算を不要とした根拠は提示いただく必要があります。また、計算・検討方法については指定はありませんので、概算値等の照合でも宜しいです。</p>