

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 JICA駒ヶ根食堂棟煙突アスベスト建材撤去工事（再公告）（一般競争入札（最低価格落札方式））（2018年8月21日付公示）の入札説明書に対する質問への回答は以下のとおりです。

通番	該当頁等	該当項目等	質問	回答
1		設計内訳書	既存機械室の壁面にトムレックスの吹付けがされていますが、設計書等にはアスベスト含有が明記されていません。アスベスト含有が確認された場合は、撤去費用は変更対象として宜しいでしょうか。	アスベスト含有が確認された場合は、撤去費用は変更対象となり得ますが、既存機械室の壁面に吹付材について、2016年に実施されたアスベスト含有検査から、アスベストは不検出であったため、アスベストの撤去は想定していません。
2		仮設計画（外部足場）	外部足場の形状は、設計図指示形状と実施形状が異なっても良いでしょうか。	設置数量が増になる場合には変更の対象となりません。数量が減となる場合には施工計画を監理者が確認します。費用については発注者と協議することとします。