

## 積算内訳書

工事名称： 2018年度九州センター空調設備更新工事

工事場所： 福岡県北九州市八幡東区平野 2 丁目 2 - 1

予定工期： 2018年11月中旬～2019年3月初旬

2018年 11月

工 事 名 称 九州国際センター空調設備更新工事

金 0 円  
 ( 工事価格 金 0 円 )

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I. 機械設備工事	管理研修棟・玄関ロビー	1	式		
II. 電気設備工事	管理研修棟・玄関ロビー	1	式		
計					
共 通 費					
I. 共通仮設費	機械設備工事+電気設備工事	1	式		公共建築工事積算基準 平成29年版に基づく
II. 現場管理費	機械設備工事+電気設備工事	1	式		公共建築工事積算基準 平成29年版に基づく
III. 一般管理費等		1	式		公共建築工事積算基準 平成29年版に基づく
計					
合 計 (工事価格)					
消費税等相当額		1	式		
総合計 (工事費)					

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 8 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/108	1	式		















1. 管理研修棟・玄関ロビー					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	ダクト設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
空気調和設備	撤去工事	1	式		
空気調和設備	仮設工事	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
換気設備	撤去工事	1	式		
計					
自動制御設備	自動制御設備	1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
給水設備	撤去工事	1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
排水設備	撤去工事	1	式		
計					





1. 管理研修棟・玄関ロビー		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AC-2 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	床置タイプ接続型(16HP) 冷房能力:45.0kW 暖房能力:50.0kW	2.	台			
AC-5 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室外機 更新用マルチ型(26HP) 冷房能力:73.0kW 暖房能力:77.5kW	1.	台			
AC-5A 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット形(2方向) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW リモコンスイッチ共	2.	台			
AC-5B 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット形(4方向) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW リモコンスイッチ共	1.	台			
AC-5C 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット形(4方向) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW リモコンスイッチ共	3.	台			
AC-5D 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット形(4方向) 冷房能力:9.0kW 暖房能力:10.0kW リモコンスイッチ共	1.	台			
AC-5E 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット形(4方向) 冷房能力:9.0kW 暖房能力:10.0kW リモコンスイッチ共	3.	台			
AC-6 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室外機 更新用マルチ型(26HP) 冷房能力:73.0kW 暖房能力:77.5kW	1.	台			
AC-6A 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井ビルトイン形 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW リモコンスイッチ共	4.	台			
AC-6B 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井ビルトイン形 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW リモコンスイッチ共	1.	台			
AC-6C 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット形(2方向) 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW リモコンスイッチ共	1.	台			
AC-10 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室外機 更新用マルチ型(20HP) 冷房能力:50.0kW 暖房能力:56.0kW	1.	台			
AC-10A 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット形(4方向) 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW リモコンスイッチ共	5.	台			
AC-10B 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット形(4方向) 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW リモコンスイッチ共	1.	台			
AC-11 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室外機 更新用マルチ型(28HP) 冷房能力:77.5kW 暖房能力:90.0kW	1.	台			
AC-11A 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット形(4方向) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW リモコンスイッチ共	1.	台			
AC-11B 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット形(1方向) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW リモコンスイッチ共	2.	台			
AC-11C 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機 天井埋込カセット形(4方向) 冷房能力:8.0kW 暖房能力:9.0kW リモコンスイッチ共	8.	台			
空調機搬入費		1	式			
計						

1. 管理研修棟・玄関ロビー		空気調和設備	配管設備			
冷媒管	液管 12.7外径 ( 1/2B)	193.	m			
冷媒管	液管 15.88外径 ( 5/8B)	81.	m			
冷媒管	液管 19.05外径 ( 3/4B)	156.	m			
冷媒管	ガス管 19.05外径 ( 3/4B)	18.	m			
冷媒管	ガス管 25.4外径 ( 1 B)	26.	m			
冷媒管	ガス管 28.58外径 (1 1/8B)	149.	m			
冷媒管	ガス管 31.75外径 (1 1/4B)	19.	m			
冷媒管	ガス管 38.1外径 (1 1/2B)	62.	m			
冷媒管	ガス管 44.45外径 (1 3/4B)	156.	m			
空調ドレン管	屋内一般 25A (VP)	17.	m			
空調ドレン管	機械室 30A (VP)	4.	m			
保温工事		1	式			
はつり工事		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
天井改修		1	式			
天井撤去		1	式			
計						

































