

# 入札説明書の訂正

2020年12月22日付「2020年度九州センター空調設備更新工事」について、入札説明書を以下の通り一部訂正いたします。

2021年 1月 13日

独立行政法人国際協力機構  
九州センター 契約担当役  
所長 植村 吏香

	該当箇所	変更内容
①	入札説明書 第1入札手続き 6-2. 下見積書	<p>(追記) 6-2. 下見積書</p> <p>本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。</p> <p>(1) 下見積書には、商号又は名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。</p> <p>(2) 様式は任意ですが、下見積書には積算内訳書を添付してください。積算内訳書の様式は別冊2の「参考数量表」を参考としてください。</p> <p>(3) 消費税及び地方消費税の額（以下「消費税額等」）を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。</p> <p>(4) 下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合は、これに応じていただきます。</p> <p>(5) 提出期限・提出方法：上記6.を参照ください。</p>
②	別冊2 参考数量表「機器類 撤去」(P36-37)	<p>(追記) 給水ポンプユニット、給水ポンプユニット制御盤、給水配管撤去(20A)、給水配管撤去(SUS 8A)</p> <p>追記後の「別冊2 参考数量表」の該当項について本欄に掲載します。</p>

以上

1. 宿泊棟		空気調和設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
AC-1-1 空冷ヒートポンプ マルチエアコン	室外機 床置型(12HP) 冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW	1	台			
AC-1-1A 空冷ヒートポンプ マルチエアコン	室内機 天井ビルトイン形 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW リモコンスイッチ共	3	台			
AC-1-2 空冷ヒートポンプ マルチエアコン	室外機 床置型(12HP) 冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW	1	台			
AC-1-2A 空冷ヒートポンプ マルチエアコン	室内機 天井ビルトイン形 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW リモコンスイッチ共	3	台			
AC-1-3 空冷ヒートポンプ マルチエアコン	室外機 床置型(12HP) 冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW	1	台			
AC-1-3A 空冷ヒートポンプ マルチエアコン	室内機 天井ビルトイン形 冷房能力:11.2kW 暖房能力:12.5kW リモコンスイッチ共	3	台			
AC-3 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室外機 床置ダクト型(40HP) 冷房能力:100.0kW 暖房能力:112.0kW	1	台			
AC-7 空冷ヒートポンプ マルチエアコン	室外機 床置型(5HP) 冷房能力:14.0kW 暖房能力:16.0kW	1	台			
AC-7A-1 空冷ヒートポンプ マルチエアコン	室内機 天井埋込施設形(2方向) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW リモコンスイッチ共	1	台			
AC-7A-2 空冷ヒートポンプ マルチエアコン	室内機 天井埋込施設形(2方向) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW リモコンスイッチ共	1	台			
AC-7B 空冷ヒートポンプ マルチエアコン	室内機 天井埋込施設形(4方向) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW リモコンスイッチ共	1	台			
AC-8A 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内機 天井埋込施設形(2方向) 冷房能力:4.0kW 暖房能力:4.5kW リモコンスイッチ共	1	台			
AC-8B 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内機 天井埋込施設形(2方向) 冷房能力:4.0kW 暖房能力:4.5kW リモコンスイッチ共	1	台			
給水ポンプユニット	1 x100Vx0.75kW	1	台			
給水ポンプユニット 制御盤	樹脂製屋外型 500x500x200D	1	面			
空調機搬出費						
AC-1-1 空冷ヒートポンプ式 マルチエアコン	室外機 床置型(12HP) 冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW	1	式			
AC-1-2 空冷ヒートポンプ式 マルチエアコン	室外機 床置型(12HP) 冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW	1	式			
AC-1-3 空冷ヒートポンプ式 マルチエアコン	室外機 床置型(12HP) 冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW	1	式			



1. 宿泊棟		空気調和設備		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管撤去		1	式			別紙 00-0011
冷媒配管撤去	液管 6.35外径 ( 1/4B ) 再使用しない	51	m			
冷媒配管撤去	液管 9.52外径 ( 3/8B ) 再使用しない	147	m			
冷媒配管撤去	液管 12.7外径 ( 1/2B ) 再使用しない	177	m			
冷媒配管撤去	液管 15.88外径 ( 5/8B ) 再使用しない	104	m			
冷媒配管撤去	ガス管 12.70外径 ( 1/2B ) 再使用しない	51	m			
冷媒配管撤去	ガス管 15.88外径 ( 5/8B ) 再使用しない	110	m			
冷媒配管撤去	ガス管 19.05外径 ( 3/4B ) 再使用しない	37	m			
冷媒配管撤去	ガス管 22.22外径 ( 7/8B ) 再使用しない	177	m			
冷媒配管撤去	ガス管 28.58外径 ( 1 1/8B ) 再使用しない	104	m			
空調ドレン管撤去	屋内一般 25A(VP) 再使用しない	7	m			
空調ドレン管撤去	機械室 30A(VP) 再使用しない	2	m			
空調加湿給水管撤去	機械室 25A(VA) 再使用しない	3	m			
給水配管撤去	屋外 20A 再使用しない	2	m			
給水配管撤去	屋外 SUS 8A 再使用しない	34	m			
計						