

2020年度九州センター宿泊棟客室の洗面台自動水栓及び温水洗浄便座更新工事

(公告/公示日：2021年2月1日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
九州センター所長

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	入札説明書	5.競争参加資格(2)3)	自社は設備会社ですが、建設業の許可は「管工事」しかなく「電気工事」の許可は持っていません。「電気工事」に関しては協力会社による施工でも宜しいでしょうか。	主たる工事範囲は「管工事」となるため、建設業の許可は「管工事」で可とします。 ただし、当該資格要件は、受注者(元請会社)との契約に関するものであり、元請会社に求められる資格となりますので、国土交通省九州地方整備局の工種区分(等級)「電気設備」の「C」以上の等級の資格要件は元請会社に求められる資格となります。
2	業務仕様書	別紙 04 各部屋の分電盤概要(宿泊棟)	電源が、各階5系統となっていますが、電源の配線はどこの盤を使用しどこにもっていくかの指示をお願いいたします。	業務仕様書5.5.1(2)③現場実態調査に記載のとおり、受注者にて受注後に詳細調査を行い、設計業務において電源容量の過不足も含めて確認し、決定して下さい。
3	同上	その他	露出配線はエフモールかメタルモールどちらで施工するかの指示をお願いいたします。	連番2のとおり、設計業務において、施工が必要な場所の既存仕上げや環境等を考慮し選定ください。 一例として、居室や共用部では塩ビタイプの材料とし、機械室や電気室等ではステンレス製の材料とするなどがあります。
4	同上	同上	現状のトイレのメーカーがLIXILとなっています。現在、設置を予定しているウォシュレット等のタイプ・シリーズを提示して頂けないでしょうか。	メーカーの指定はありません。 ただし、当該工事にて想定している電源回路は常時ONではないため、貯湯式ではなく瞬間式として下さい。
5	同上	同上	自動水栓は新型コロナウイルスの影響で発注後3~4ヶ月納期がかかりますが承諾して頂けますでしょうか。	納期が平常時より多くかかる事は理解しますが、当該工事の工期を延長する事は原則行いません。

2021年2月9日開催の説明会上での質問と回答

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	入札説明書	5.競争参加資格(2)2)	電気工事においては一級電気工事施工管理技士を配置する場合、協力会社の者も可能でしょうか。	可とします。

通番	該当頁	項目	質問	回答
2	その他	現場管理	工事期間中の宿泊者の利用について	現時点では宿泊者の利用はありませんが、工事期間中に宿泊者の利用がある場合は別途協議とします。
3	同上	現場管理	現場事務所設置する場合の電気の引込について	電気は、工事請負者が九州電力と契約して引き込み、その費用は工事請負者の負担とします。
4	同上	同上	仮設トイレ等の上水について	上水は、直近の散水栓にメーターを設置して引き込み、汚水/雑排水及び下水道は直近の汚水ますに放流となります。メーター値に基づき、工事請負者は工事完了後に水道料及び下水道使用料を発注者に対して精算する形となります。 なお、当センター内のトイレの貸出については、施設利用状況に応じて別途協議とします。
5	同上	同上	工事に必要な水道の使用について	清掃等、軽微な水道使用については利用可とする。ただし施設に影響を与えないよう確認すること。
6	同上	同上	駐車スペースについて	発注者が構内に3台の駐車場所を確保します。工事請負者は、予め、週間の入庫予定台数を発注者に連絡することとし、3台以上駐車が必要な場合は別途協議とします。
7	同上	同上	喫煙場所について	構内にある喫煙場所の利用は可能。 現場事務所（設置する場合）、又は車内での喫煙も可能。