

JICA九州宿泊棟居室用加湿空気清浄機の調達

(公告/公示日：2020年11月18日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
九州センター所長

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	入札説明書 P.12	第2 仕様書 4. 業務の内容 (4) 仕様 ウ.	20畳以上対応の7台と、10畳以上対応の124台はそれぞれ別メーカーでの御見積でもよろしいでしょうか？	仕様書に記載されている仕様を満たしている場合は、別メーカーでも可とします。
2	同上	第2 仕様書 4. 業務の内容 (4) 仕様 ク.	英語の取扱説明書がメーカーにて設定ございません。日本語の取扱説明書のみでもよろしいでしょうか？	メーカーにて英語の取扱説明書が備えられていない場合は、加湿空気清浄機表示部の英語説明資料を提供頂くことでも可とします。
3	入札説明書 P.13	第2 仕様書 4. 業務の内容 (4) 仕様 キ.	表示部については日本語と英語を併記していることとあるが、参考銘柄ダイキンACK55Xのメーカーに確認すると機器本体の英語表記はありませんとの回答ですが考えなくてよろしいでしょうか。	表示部に日本語と英語を併記していない加湿空気清浄機を提案される場合は、上記2の回答に沿ってご対応をお願いいたします。
5	同上	第2 仕様書 4. 業務の内容 (5) 納品に関する注意事項	シャープ加湿空気清浄機 KC-M502Jは同等品と認められるでしょうか。但し、(4)仕様のク、英語の取扱説明書はありません(簡単な使い方説明用の英語の使い方シート有り)。	性能、機能等の仕様が参考銘柄と同等か、それ以上の仕様を満たす製品であるかは、競争参加資格申請時にご提出頂く性能等証明書やパンフレット・カタログ等で確認させていただきます。英語の取扱説明書につきましては、上記2の回答に沿ってご対応をお願いいたします。
6	入札説明書 P.17	第4 経費に係る留意点 1. 経費の積算に係る留意点 (1) 経費の費用構成	使い捨てのプレフィルター等消耗品について131台×10年分とあるが、10年間交換不要な場合は交換フィルターは除外してよいのか。	入札説明書「第2 仕様書」の4.(4)コ.に定める仕様を満たせる場合は、使い捨てのプレフィルター等の消耗品を含めて頂く必要はありません。