

JICA北海道(帯広)電話設備等更新工事

(公告/公示日: 2020年11月30日)の質問に関し、以下の通り回答いたします。

独立行政法人国際協力機構 北海道センター(帯広)
分任契約担当役 代表

通番	該当頁	項目	質問	回答
0-1	入札説明書 及び 業務仕様書	P2(2) 及び 6.主任技術 者(業務責任 者)の配置と 資格		本件にて監理技術者を配置する場合は、建設業の種類が「電気」または「電気通信」いずれかの資格を所持している場合に、要件を満たす監理技術者に該当します。
0-2	業務仕様書	-		業務仕様書を再配布します。 多機能電話機を2台追加しました。 設置場所は「応接室(1台)」「打合せ室(1台)」です。
0-3	業務仕様書	-		同時期に行われる工事の進捗状況・予定を逐次確認し、業務を効率的に実施ください。 ・北海道センター(帯広)電気室棟増築他工事、その他JICA北海道(帯広)で実施する工事等
0-4	参考数量表 (内訳書)	-		参考数量表(内訳書)を再配布します。 24デジタル多機能電話を2台追加(計41台)、24デジタル停電デジタル多機能電話を1台減(計1台)、停電用アナログ電話機を1台(計1台 ※24デジタル停電デジタル多機能電話機ではありません。)を追加しました。
1	業務仕様書	工事概要	工事概要には、多機能電話機、アナログ電話停電用電話機、FAX付き電話機、電話設備の更新となっておりますが、フロント、会議室、宿泊部屋等の単独電話機器は更新対象外と考えてよろしいでしょうか？ フロント、会議室、宿泊部屋等の単独電話機器も今回の更新対象である主装置に収容されていると想定しており、主装置を更新することで既存単独電話機が利用不可となります。	・工事概要に記載の機器以外は、更新対象外とお考え下さい。 ・主装置を更新することで既存単独電話機器が利用不可となることは、業務の支障となりますため、既存機器もすべて利用可能となるよう工事を実施してください。主装置更新後に既存機器の設定が必要であれば、その作業も行えるように準備願います。なお、複合機等(2次側のシステム)についても同様の考えとし、ベンダー等への連絡・連携等は受注後に発注者と打合せを行い、継続して利用できるよう調整等を協力願います。
2	業務仕様書	工事概要	通番1関連 更新対象となっていない機器(単独電話機器)の台数と型番をお知らせ頂くこと可能でしょうか？ ・台数 ・型番 ・要件(壁掛けが必要であるか)/要件ごとの台数	・既存の内線・外線リストを追加配布します。台数、型番、要件/要件ごとの台数は本リストよりご参照ください。 ・既存で機器を設置していない室の回線も回線として活かせるように、主回線や付帯機器の選定をしてください。また、受注後は既存回線について主回線を調査し、リストに記載のない回線がある場合は報告してください。
3	業務仕様書	工事概要	通番2関連 既存機器と新しい主装置の接続において、万が一接続ができない場合、単独電話機器の更新について、別途お見積りさせていただくことでよろしいでしょうか？ 既存単独電話機器と新しい主装置間で接続整合性がとれない可能性もございます。	前述のリストに則り、整合が取れるよう調整してください。 なお、落札後の別途見積りは原則お受けいたしません。
4	業務仕様書	ビジネスホンのシステム構成	業務仕様書には ISDN回線 2回線とありますが他にもないでしょうか？ ビジネスホン主装置に収容される外線(回線)の種類、本数を明記いただきたいです。	業務仕様書に記載の回線は、本更新工事の更新対象機器にかかる回線のみを記載しております。既存回線等については、前述(通番2)に記載の外線リストを参照してご選定ください。
5	業務仕様書	ビジネスホンのシステム構成	システムの機能要件についての記載がございませんが、どのような要件を想定されておりますでしょうか？	既設機器と同等以上を想定しています。
6	業務仕様書	(2)留意事項 (施工条件)	平日に電話機が終日利用できない状態を想定してもよろしいでしょうか？ 主装置入れ替えに伴い、電話が使用できない時間が発生します。	電話機が終日利用できない等、業務に多大な支障が出る作業工程の場合は、JICA職員の勤務時間外(平日9:00~17:15以外)、もしくは、土日祝日に作業をしていただくことが望ましいです。受注後に発注者と打合せをしてください。
7	業務仕様書	提出図書等	完成図とはどのようなものを想定されておりますでしょうか？	既存の回路図を工事後の回路図に変更した情報、選定式機器の配置等の詳細がわかる図面を想定しております。(建築平面図にする必要はありません。)
8	業務仕様書	6.主任技術者 (業務責任 者)の配置と 資格	当方現場代理人を予定しています社員が1級電気工事施工管理技士の資格を有していますが令和2年3月12日に監理技術者講習を修了いたしました但し管理者証交付申請を失念してしまい本日(令和2年12月10日)一般財団法人建設業技術者センターへ届け出をして受理されました。なお、資格者証は2週間後に受領する予定ですが今回の主任技術者の資格要件に適合しますでしょうか？	・1級電気工事施工管理技士の資格を有していれば、主任技術者の要件を満たすこととなり、競争参加資格要件を満たします。要件を満たすことを証明する確認書類は有効な「資格証(写)」を指定していますので、競争参加資格確認申請時にご提出ください。 ・監理技術者の資格のみで競争に参加される予定であれば、有効な「資格証(写)」を提出できれば要件を満たします。有効な「資格証(写)」を提出できなければ、要件は満たしません。

以上

JICAからのお知らせ