

入札説明書に関する質問への回答書

(案件名)「東京センター宿泊棟居室天井灯LED化工事(第2期)」

本件入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

	該当項目	質問	回答
1	入札説明書 P13、14行目 P12、18行目	参考銘柄に「加工」とありますが、「加工」の詳細をご指示ください。(メーカーに問い合わせたところ、品番が存在しないとのことでした。)	加工は、 NNL4600ENZ LE9(調光機能非対応機種) を加工して NNLH4600ENZ LL9(調光機能対応機種) にするという内容です。
2	入札説明書 P50～P59	(現場説明会での要望)	現場説明会で要望がありましたので平面図を再掲します。

JICA東京からの追加の要望事項は以下のとおりです。

3	入札説明書 P15、9行目 P17、1～23行目	契約保証	契約書案頭書5 及び契約書案第4条にある とおり落札されますと契約保証が必要となり ますのでその点に同意の上での競争参加と なるので確認願います。
4	入札説明書 P6、39行目 P6、15行目	落札者の決定方法、内訳書	落札者の決定方法は入札説明書に記載の とおりですが、内訳書の内容が仕様に適合し ていることが前提となります。 その確認のために別室で内訳書の内容を 仕様と照合する作業を行いますので、入札会 参加者が多い場合は入札書投函から落札者 の決定まで時間がかかる可能性がありますこ とを予めご承知置き下さい。 前掲の確認をするために最低価格を提示さ れた者には、対面で内訳書の内容の確認及 び質問をさせていただきますので入札会当日には 実際に積算をされた方または内容を理解され ている方が来場するようにして下さい。