

件名：JICA東京入退館管理システム導入工事
 （公告日：2019年9月27日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人 国際協力機構
 JICA東京（契約担当役）

質問回答

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	仕様書 P1	2. 設置工事概要 (1) 対象範囲②	電気配線図などの詳細図面は、受注後にご提供いただける認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
2	仕様書 P2	2. 設置工事概要 (1) 対象範囲②	入退館管理システム制御盤の100V電源工事はJICA様にて工事いただける認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
3	仕様書 P5-6	3. 管理システム機器仕様 (8) 管理システム機器仕様	入退館管理パソコンをフロント、警備室にそれぞれ1台とありますが、それぞれのパソコンで別館・宿泊棟両方のシステムを監視できるようにする認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
4	仕様書 P2	3. 入退館管理システム (1) システム概要⑧	本仕様の目的としては、使用していたカードで入退ができなくなり、その原因が有効期限の超過や資格の失効等がわかるようにするためということでしょうか？カード不良かどうかがわかるようにするためなのでしょうか？	どちらのエラーにおいても、その原因が特定できるという意味となります。
5	仕様書 P3	3. 入退館管理システム (2) 管理機能②個人管理機能 (イ) 許可権限登録 (a)	当社のシステムは本機能はありませんが、類似行為として、各所属毎にソートをかけて、画面上複数選択して対応することは可能ですが、そのような対応でもよろしいでしょうか？	ご提案の対応で可能です。
6	仕様書 P4	3. 入退館管理システム (5) バックアップ機能①	システム全体をバックアップするとのことですが、OS、アプリケーション含めて日次バックアップが必要でしょうか？OS等はディスク等で保管し、データベースを日時バックアップするような形でも良いでしょうか？また、外部記憶装置は今回の調達範囲に含まれますか？	OS等はディスク等で保管し、データベースを日時バックアップするような形で問題ありません。外部記憶装置は今回の調達範囲に含まれていません。
7	仕様書 P5	3. 入退館管理システム (6) システム拡張機能⑤	「持出し用PC」とありますが、持出し用PCは今回の調達内にある「入退館管理パソコン」に含まれておりますか？それとも別に用意が必要でしょうか？	今回の調達内にある入退館管理パソコンに含まれます。
8	仕様書 P5	3. 入退館管理システム (6) システム拡張機能⑤	「持出し用PC」について、本仕様の想定は、今回の調達に含まれる＜フロント・警備室＞にあるPCのいずれかを持出して、そのPC内にある在館情報で点呼を取るといったものでしょうか？その場合、PCはノート型のPCでないとバッテリーで稼働できませんが、その認識で良いでしょうか？	ご理解のとおりです。

追記補足事項

通番	該当頁	該当項目	訂正及び追記事項
1	仕様書 P6	5. フラッパーゲート・既存の入退館管理システムとの連動について	ここでいう連動は、既存のシステムで使用しているカードが、今回導入する入退館管理システムにおいても使用可能という意味になります。