

件名：JICA東京厨房機器の更新

(公告日：2020年2月6日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人 国際協力機構

JICA東京

質問回答

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P. 11	業務仕様書 納品日時	土日祝日、時間外の納品も可能であると記載されていますが、その場合、取り扱い説明の実施はどの様に対応すればよろしいでしょうか。	土日祝日、時間外の作業でも、当日の取り扱い説明の実施を想定しています。
2	P. 12	業務仕様書 食器洗浄機	日本洗浄機(株)製品 SDW218GSHを参考商品の同等品として申請いたします。機器の承認図を添付いたします。	同等品として認めます。
3	P. 12	業務仕様書 二層式ガスフライヤー	弊社の機器KFE-82N-Tを参考商品の同等品として申請いたします。機器の承認図を添付いたします。	仕様書に示したサイズより大きいため提案の機器は同等品として認められません。
4	P11	納品日時	機器本体の入替据付工事以外にガス配管工事、給排水接続工事があるため、14時から17時間では完了しない可能性があります。工事日程を2回に分ける(搬入据付の翌日朝にガス配管をする等)可能ですか?また、夜間作業をする場合、何時から作業開始可能ですか?	工事当日の夕食営業を休止して、14時から夜間(午後10まで)まで通して据付工事を行うことも検討しています。また、工事日程を2回に分けることも可能ですが、その場合、14時から17時の作業となります。なお、10時以降の作業は想定していません。
5	P11	1業務用冷蔵庫	指定の型式ですと、扉は4面ともステンレス扉となりますが、ステンレス以外の扉(ガラス扉など)の要望はございますか? ※ガラス扉の場合、納期がかかる可能性があります。	仕様書に示した納入期限に間に合うのであればガラス扉を希望しますが、ステンレス扉でも問題ありません。
6	P12	6食器洗浄機	配管材料ですが、給湯接続をステンレスベンリ管にて配管してよろしいでしょうか? ※資料添付致します。	ステンレスベンリ管で問題ありません。
7	P11	1業務用冷蔵庫	下記製品は同等として認められますか? ホシザキ(株)製 HR-120AT-ML ※資料添付します	内容積が仕様書に満たないため認められません。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
8	P11	2業務用冷凍庫	下記製品は同等として認められますか？ ホシザキ（株）製 HF-90A-ML ※資料添付します	内容積が仕様書に満たないため認められません。
9	P11	3急速凍結庫	下記製品は同等として認められますか？ ホシザキ（株）製 AFR-75CA3 ※資料添付します	同等品として認めます。
10	P12	(5)二層式ガスフライヤー/マルゼンMGF-18WK	マルゼンMGF-18WKは現状の機能と同じくするためにフライヤー本体が熱くならない仕様のマルゼンMGF-C18WK（サイズ：830*600*800）に変更させていただきます。	マルゼンMGF-C18Wで問題ありません。
11	P12	(6)食器洗浄機/マルゼンMD2GHB7ER	マルゼンMD2GHB7ERは現調させて頂いた際にサイズ等の関係から納入不可能なことが発覚したため、マルゼンMD2GHB7EL（サイズ：1430*715*1435）に変更させていただきます。	マルゼンMD2GHB7ELとして下さい。
機構からの連絡事項				
	P12	(6)食器洗浄機の参考商品について	仕様書にある食器洗浄機の参考商品としてマルゼンMD2GHB7ERと記載しましたが、ブースター位置が左側となるマルゼンMD2GHB7ELに訂正します。なお、本機器の設置の際は、ダクトの位置の付替え工事が必要となりますので、その費用も含めて積算願います。	