

2021年11月15日

件名：JICA東京管理研修棟2階セミナールーム改修工事（一般競争入札（最低価格落札方式））（調達管理番号21c00763）
（公告日：2021年10月25日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人 国際協力機構
東京センター

質問回答

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P.1	建具について	既存建具を撤去して、新規ドア取り付けの場合、廊下と部屋の床見切りが必要と思われませんが、仕様はどのような形状にしますか	仕様は、ステンレス鋼板、厚さ1.5mm、仕上がり寸法3.0mm以下とし、段差は最小限とします。
2	P.1	建具について	建具取付の際は、溶接で火を使っても良いでしょうか。	建具取付の工法は改修標準仕様書によることとし、火を使う溶接をする場合は、事前に十分な養生及び発注者への連絡を徹底することとします。
3	P.2	壁打ち増について	壁のふかし寸法をご指示ください。	幅600mm×奥行280mmとします。
4	P.2	天井について	間仕切レールを撤去して天井を補修しますが、補修幅は900mm程度で良いでしょうか。	在来部撤去に伴い補修が必要となる箇所の補修をするものとなります。
5	P.2	天井について	既存の天井仕上げがジプトンと吸音板になっております。補修の際は見切りが必要と思われませんが、アルミ見切り程度と考えて良いでしょうか。	見切り縁は塩化ビニル製とします。

以上