

回答書

JICA筑波高軒高環境制御温室増築工事に係る工事監理業務（一般競争入札（最低落札方式））（公示日：2021年8月20日）について、配布しました入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	入札説明書 P3	5の（2）の3）	同種業務として(高軒高環境制御温室)とありますが、類似業務としてどのような規模、構造、用途の建物の設計又は監理の実績があれば良いかご明示していただけますか。(例えば、鉄骨造、延面積〇〇㎡、倉庫 等)	類似案件として、軒高3m以上、鉄骨造、自動天窓開閉装置や炭酸ガス発生装置などの設備2種以上の制御の一元管理が可能となっている温室、を認めます。面積や素材（ガラス／フィルム）は問いません。

以上