



NO :

DATE : / / 201

إلى / مديرية ماء المثنى
م/ موافقة بيئية

١٩٥٠

التاريخ: ٢٠١٩ / ١١ / ١٠

تحية طيبة

استنادا إلى كتبكم ذوات الإعداد (٧٥٥٥) في ٢٠١٦/٨/١١ و (١٣٩٦٨) في ٢٠١٩/١١/٣ و (١٣٩٧٨) في ٢٠١٩/١١/٤ والمتضمن بيان الموافقة البيئية لإنشاء محطة تصفية وتحلية مياه (RO) نشاط ملوث للبيئة صنف (ج) من قبلكم على جزء من القطع المرقمة (٨٩ و ٩٠ و ٩٦) م (١٣) أم العكف/المجد بمساحة (٦٠) دونم واستنادا إلى المعلومات الواردة ألينا بموجب كتاب مديرية التخطيط العمراني ذي العدد (١٦٩١) في ٢٠١٩/١١/١٠ وكتاب مديرية زراعة المثنى ذي العدد (٢٩٦٢٧) في ٢٠١٥/١٢/١٣ وكتاب مديرية بلدية المجد ذي العدد (٢٧) في ٢٠١٦/١/٥ وكتابكم ذي العدد (٩١٤٢) في ٢٠١٦/٩/٢٦ والكشف البيئي للموقع بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٠ والمتضمنة (الموقع خارج حدود البلدية بمسافة (٣) كم وخارج مناطق التوسع المستقبلي، لا توجد حدود مقرة أو مصدقة للمدن والقصبات أو حدود تصاميم أساسية للقرى ضمن دائرة نصف قطرها (٥٠٠) م ، توجد دور سكنية متفرقة عددها (٨) يبعد أقربها مسافة (٥) م عن المشروع ، الموقع يقع شمال مجمع ماء الماكدونالدز بمسافة (٢٠٠) م ، لا توجد أنشطة ملوثة ضمن مسافة (٣) كم أعلى النهر و (١) كم أسفل النهر ، المشروع غير مشيد) وعليه نود بيان ما يلي :-

١. لآمانع لدينا من إقامة النشاط اعلاه قدر تعلق الأمر بنا من الناحية البيئية .
٢. قامت لجنة دراسة تقارير الأثر البيئي في المديرية بدراسة تقرير الأثر البيئي المعد من قبل (مكتب الخدمات العلمية والاستشارية في كليه الهندسة/جامعة المثنى) والمصدق من قبلكم ولآمانع لديها من اعتماد المتطلبات الواردة فيه مع ضرورة التزامكم بتنفيذها بالإضافة للمتطلبات البيئية التالية:-
- توفير مختبر للسيطرة النوعية لإجراء الفحوصات الكيمائية والفيزيائية والبكتريولوجية للمياه ومطابقتها مع المواصفة القياسية العراقية لمياه الشرب .
- توفير وحدة تصفية للمياه الخام .
- تعقيم المنتج النهائي بعد اكتمال التصفية والتعبئة .
- توفير حاويات للمخلفات الصلبه لحين نقلها إلى مواقع الطمر الصحي .
- إن تكون نقطة سحب المياه للمشروع على النهر بعيدة عن التصاريح الملوثة بمسافة لا تقل عن (٣) كم في حالة كون نقطة المآخذ أسفل نقطة التصريف و (١) كم في حالة كون نقطة السحب أعلى نقطة التصريف .
- ان تكون نقطة السحب بعيدة عن حافة النهر بمسافة مناسبة وان يأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع وانخفاض مناسيب المياه في مواسم الفيضان والصيهدود .
- تغطيس قناني الكلور في احواض من المياه لتجنب حوادث النضح في حالة استخدام الكلورين المسال للتعقيم .
- الالتزام بعدم الإضرار بالبيئة المجاورة .
- عدم استخدام المواد والمنظومات والأجهزة التي فيها مواد مستنفذة لطبقة الأوزون وهي المواد الكلورفلوركاربونية (CFCs) المستخدمة في أجهزة التكييف والتبريد ومواد الهالونات المستخدمة في منظومات الإطفاء و المذيبات العضوية .
- عدم إضافة أي توسع بالنشاط دون الحصول على موافقة مديريتنا .

للتفضل بالاطلاع والالتزام بتنفيذ كافة تفاصيل تقرير الأثر البيئي والمتطلبات البيئية المذكورة اعلاه مع التقدير .

المهندس
يوسف سوادني جبار
مدير بيئة المثنى
٢٠١٩ / ٨ / ١٠



نسخة منه إلى:-

- وزارة البيئة / مكتب المفتش العام / للتفضل بالاطلاع مع التقدير .
- دائرة عقارات الدولة/ فرع المثنى/للعلم مع التقدير .
- شعبة البيئة الحضريه /وحده مراقبه نوعية مياه الشرب/ لمتابعة تنفيذ كافة تفاصيل تقرير الأثر البيئي والموافقة البيئية مع التقدير .
- شعبة الأثر البيئي /للمتابعة مع الأوليات .
- التوثيق