

水質検査項目	原水	浄水場内 3 か所*1	浄水場外の配水池・高架水槽 5 か所	給水栓 5 か所
気温	毎日試験	-	週試験	月試験
水温	毎日試験	毎日試験*2	週試験	月試験
濁度	毎日試験	毎日試験*2	週試験	月試験
色度	毎日試験	毎日試験*2	週試験	月試験
pH	毎日試験	毎日試験*2	週試験	月試験
電気伝導率	毎日試験	毎日試験*2	週試験	月試験
残留塩素	-	毎日試験*2	週試験	月試験
アルカリ度	週試験	週試験	週試験	月試験
溶存酸素	週試験	週試験	週試験	月試験
総硬度	月試験	月試験	月試験	-
TDS(溶解性物質)	月試験	月試験	月試験	-
鉄	月試験	月試験	月試験	-
マンガン	月試験	月試験	月試験	-
亜鉛	月試験	月試験	月試験	-
銅	月試験	月試験	月試験	-

*1) 沈殿処理水、ろ過処理水、浄水場内の配水池

*2) 3 か所の内、2 か所（沈殿処理水、ろ過処理水）は濁度、色度、pH のみ水質試験を実施。